

Projekto pavadinimas:

Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija ir veikla. Informacija atrankai dėl PAV privalomumo

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai (1 valandos vidurkis)

Komentarai:

Kvapų 1 valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė 8 OUE/m³;
Foninė tarša: nevertinta;
Procentilis: 98.

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

936

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

8,10 OUM3**

Įmonės pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

SCALE:

1:15.000



Projekto Nr.:

17209



OUM**3

PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 8,10 [OUM**3] at (637415,74, 6111259,76)

