

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.6-3/2014

[1] [4] [7] [2] [4] [8] [3] [1] [3]
(Juridinio asmens kodas)

Šilumos energijos gamyba Akademijos katilinėje,
adresu Jaunimo g. 5, Akademijos mstl., Kėdainių r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Panevėžio energija“, Panevėžys, Senamiesčio g. 113, LT-35114, tel. 8 45 463525 faks. 8 45
501085. el .p. bendrove@pe.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

Pakeistasm. d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

A. V. Donata Bliudžiuvienė _____

(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Kietosios dalelės	6493	6,988
Anglies monoksidas	177	27,384
Azoto oksidai	250	2,933
Sieros dioksidas	1753	1,999
	Iš viso:	39,304

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas _____ Akademijos katilinė _____

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
Akademijos katilinė	Dūmtraukis Nr. 001 (šiaudai, skalūnų alyva)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	700	6,988	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	4000	27,384	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	2,933	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	1,999	
	Iš viso įrenginiui:						39,304
	Dūmtraukis Nr. 001 (šiaudai)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	400	6,983	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	4000	26,715	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	2,726	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	1,117	
	Iš viso įrenginiui:						37,540
	Dūmtraukis Nr. 001 (skalūnų alyva)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	250	0,005	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	500	0,670	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	650	0,207	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	1700	0,882	
	Iš viso įrenginiui:						1,764

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška taršos leidimui gauti.
- Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.