

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.6-4/2014

[1] [4] [7] [2] [4] [8] [3] [1] [3]
(Juridinio asmens kodas)

Šilumos energijos gamyba Tiskūnų katilinėje, adresu Tiskūnai, Kėdainių raj.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Panevėžio energija“, Panevėžys, Senamiesčio g. 113, LT-35114, tel. 8 45 463525;
faks. 8 45 501085. el .p.: bendrove@pe.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

Pakeistasm. d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

A. V. Donata Bliudžiuvienė _____

(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Kietosios dalelės	6493	7,950
Anglies monoksidas	177	4,384
Azoto oksidai	250	0,591
Sieros dioksidas	1753	1,294
	Iš viso:	14,218

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Tiskūnų katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
Tiskūnų katilinė	Dūmtraukis Nr. 001 (malkos, akmens anglis)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	7,950	
		Anglies monoksidas	177	-	-	4,384	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	0,591	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	1,294	
					Iš viso įrenginiui:		14,218
	Dūmtraukis Nr. 001 (malkos)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	4,500	
		Anglies monoksidas	177	-	-	3,008	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	0,307	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,118	
					Iš viso įrenginiui:		7,933
	Dūmtraukis Nr. 001 (akmens anglis)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	3,450	
		Anglies monoksidas	177	-	-	1,375	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	650	0,284	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	1,176	
					Iš viso įrenginiui:		6,285

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška taršos leidimui gauti.
- Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.