

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB Nomine Consult

El. p. erika.arlauskaite@nomineconsult.com

Į 2019-07-23

Nr. 23/07/2019-R2

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijosEl. p. info@aad.am.lt**SPRENDIMAS****DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI GAUTI
GRAŽINIMO****2019-08- NR. (30.1)-A4 (E)-**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-07-23 raštu Nr. 23/07/2019-R2 (toliau - Lydraštis) pateiktą patikslintą UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti (toliau – Paraiška).

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, Agentūra 2019-07-18 raštu Nr. (30.1)-A4-4812 priėmė **sprendimą nepriimti paraiškos** (toliau – Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums gražinama, kadangi atsižvelgta į ne visas Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei teikiame papildomas pastabas, kurios atsirado dėl patikslintoje Paraiškoje nurodytos papildomos informacijos:

1. Pažymime, kad Lydraštyje nurodyta, kad „<...> Kauno kogeneracinėje jėgainėje planuojama naudoti tik po mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių (toliau – MBA įrenginių) likusias komunalines ir pramonines atliekas – kurą. PAV ataskaitoje nagrinėjama kuro (naudotinių atliekų) balanso alternatyva, kai buvo planuojama deginti kurą be MBA įrenginių yra nebesvarstoma ir nebeplanuojama <...>“. Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti, kodėl Paraiškoje nurodomos ir tos atliekų grupės, kurios po mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo MBA įrenginiuose nesusidaro.

2. Paraiškoje nurodyta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas neatitinka Agentūros 2014-04-07 raštu Nr. (2.6)-A4-1395 priimtame sprendime „Sprendimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių“ (toliau – PAV sprendimas) 6.1. p. nuostatų. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti informaciją pagal PAV sprendimo 6.1. p. nuostatas. Taip pat patikslintoje Paraiškoje pateikiama skirtinga informacija apie planuojamoje vykdyti veikloje susidarysiančias atliekas. Prašome patikslinti informaciją.

3. Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti nurodoma planuojama tolimesnė atliekų, susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo veikla ties kiekvienu atliekų kodu.

4. Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ ties atliekos kodu 20 03 01 yra nurodoma, kad nurodytos atliekos bus apdorojamos D1 (Išvertimas ant žemės ar po žeme) atliekų šalinimo veikla. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. Įvertinus tai, prašome patikslinti atliekų žymimų atliekos kodu 20 03 01 tvarkymo būdą.

5. Prašome patikslinti informaciją apie didžiausią vienu metu numatomą laikyti bendrą (suminį) visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekį. Patikslintos paraiškos 26 lentelės 5 grafa „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“.

6. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių² (toliau – Taisyklės) 51 punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. Atsižvelgiant į tai, kad S4 (išvežimas (eksportas)) nėra galutinė atliekų tvarkymo veikla, prašome pataisyti informaciją Patikslintos paraiškos 31 lentelėje.

7. Pažymėtina, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

8. Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal Taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Reglamento rengimo instrukciją, Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija. Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti Reglamente nurodytą informaciją:

8.1. Reglamento 2.1. lentelėje „Naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas“ laikomos atliekos neturi būti nurodomos;

8.2. Reglamento 2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas“ turi būti nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išdėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą;

8.3. Reglamento 3.3. papunktyje „Laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai“ turi būti nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodomos atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos scheme;

8.4. Reglamento 3.5. papunktyje „Atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai“ turi būti pateikiama atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schema, atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schema, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento kopija. Išvardijami atliekų laikymo (ar tvarkymo) vietoje esantys dokumentai, nurodoma jų (ar kopijų) patvirtinimo atsakingų asmenų parašais tvarka, nurodomi atsakingi asmenys, kurie, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, nedelsiant pateikia jiems minėtus dokumentus;

8.5. Reglamento 4.3. papunktyje „Atliekų svorio nustatymas ir registravimas“ turi būti aprašoma priimamoms atliekoms sverti naudojama įranga ir dokumentai, kuriuose fiksuojamas

atliekų svoris, turi neprieštarauti Atliekų svorio nustatymo metodikoje, pagal kurią nustatomas įmonėje tvarkomų atliekų svoris ir kurią tvirtina vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikiamai informacijai. Atliekų svorio nustatymo metodika turi būti parengta vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

14. Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo³ (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija. Plano 2 lentelėje nepateikta informacija apie atliekų tvarkymo būdus vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu. Prašome patikslinti informaciją.

15. Prašome elektroninėje Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) stebėsenos plano (toliau – SP) versijoje tituliniam lape nurodyti ataskaitinę datą (sutampančią su lydraštyje nurodoma data) ir teisiškai atsakingo asmens asmenvardį. Popierinėje ŠESD stebėsenos plano versijoje tituliniam lape turi būti teisiškai atsakingo asmens parašas.

16. C lapo 5 dalies a punkte pateikti išsamesnį aprašymą apie įrenginio teritoriją, trumpai aprašyti, kaip transportuojamas kuras, kur saugomas ir kur atliekami matavimai.

17. D lapo 7 dalies b punkte nurodykite matavimo prietaiso „Tiltinės svarstyklės“ buvimo vietą.

18. D lapo 7 dalies c punkte minimo priedo pavadinimas „KKJ ŠESD duomenų valdymo ir kontrolės procedūra“ turėtų būti pakeistas į „UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ kogeneracinės atliekų deginimo jėgainės ŠESD sukėliklių neapibrėžties vertinimo ataskaita, 2019 m.“ pavadinimą.

19. D lapo 7 dalies d punkte patikslinkite informacijos šaltinio IS1 aprašymą „Kasmet atnaujinama nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita (<http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1>)“.

20. D lapo 7 dalies j punkte pateikti išsamesnį aprašymą, nurodant, kas kiek laiko ir kokiais teisės aktais remiantis atliekama matavimo prietaisų patikra.

21. E lapo 8 dalies F1 sukėliklis (gamtinės dujos) punkte prašome taikyti apskaičiavimo faktorių vertes iš naujausios nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos. Atnaujinkite išmetamų teršalų faktoriaus (ITF) numatytąją vertę iš 55,73 t CO₂/TJ į 55,57 t CO₂/TJ (2019 NIR Table 3-13. Natural gas CO₂ emission factors).

22. E lapo 8 dalies F3 sukėliklis (pramoninės atliekos) ir F4 sukėliklis (komunalinės atliekos) g punkte prašome atnaujinti GŠV numatytąją vertę iš 10 GJ/t į 9 GJ/t (2019 NIR Table 3-2. Specific net calorific values).

23. E lape neaktualiems laukams (sukėliklis F5-F10) kairėje pusėje paspauskite „-“, kad spausdinant popierinę ŠESD stebėsenos plano versiją sumažinti puslapių skaičių.

24. „KKS SEDS planas su priedais.pdf“ failo 2 priede „Metinės ŠESD išmetimų ataskaitos vidinės peržiūros ir duomenų patikrinimo forma“ „Duomenų palyginimas“ lentelėje prie Biokuro „Kuro šilumingumas/Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos duomenys“ stulpelyje pateikta vertė 8,2 nesutampa su E lapo 8 dalies F2 sukėliklis (biudujos) g punkte GŠV (15,60).

25. ŠESD stebėsenos plano K lapo 20 dalies a punkte nurodykite, kas yra atsakingas už veiklos duomenis, už kuro apskaitos neapibrėžčių nustatymo protokolų rengimą ir t.t.

26. Neparengta ir ne pridėta duomenų srauto valdymo diagrama (kiekvienam atskiram sukėlikliui), reikalaujama K lapo 20 dalies a punkte.

27. ŠESD stebėsenos plano K lapo 20 dalies c punkte papildykite aprašymą, nurodydami, kaip atliekamas taršos šaltinių ir sukėliklių sąrašo patikrinimas, užtikrinant, kad būtų įtraukti visi sukėlikliai, ir kad visi su įrenginio pobūdžiu susiję pakeitimai būtų įtraukti į ŠESD stebėsenos planą.

28. ŠESD stebėsenos plano K lapo 22 dalies b punkte papildykite aprašymą nurodydami, kaip kalibruojama ir tikrinama matavimo įranga, ir ko imamasi, kai įrangos veikimas neatitinka reikalavimų.

29. K lapo 22 dalies b, g, h punktuose nurodyto priedo pavadinimas nesutampa su priedo, pridėto prie ŠESD stebėsenos plano, pavadinimu.

30. K lapo 24 dalies a punkte nurodytas dokumento „UAB Kauno kogeneracinė jėgainė neapibrėžties vertinimas“ pavadinimas neatitinka prieduose pateikto šio dokumento pavadinimo (priede pateiktas pavadinimas „UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ kogeneracinės atliekų deginimo jėgainės ŠESD sukėliklių neapibrėžties vertinimo ataskaita, 2019 m.“), nenurodytas rizikos vertinimo priedas. ŠESD stebėsenos plano K lapo 24 dalies a punkte turi būti nurodyti ir aprašyti visi priedai (pvz.: duomenų srauto diagramos, sukėliklių diagrama, rizikos vertinimas, neapibrėžties skaičiavimas, svarstyklių patikros sertifikatas ir kt).

31. Prašome pateikti ŠESD stebėsenos plane nurodyto katilo galingumą įrodančius dokumentus (pvz.: katilo pasą/VEI pažymą), taip pat svarstyklių patikros sertifikatą.

32. ŠESD stebėsenos plano K lapo 25 dalies a punkte atnaujinkite informaciją nurodydami: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 (Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1130)“ .

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) taip pat pakartotinai pateikė pastabas Paraiškai ir jos priedams.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros ir NVSC Kauno departamento pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, prašydama pateikti informaciją, ar UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ taikoma Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 6 d. nuostata.

Jūs turite teisę apskūsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2019-08-16 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-39741 „Dėl UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“ kopija, 1 lapas.

2. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
 Justina Babikė, (8 706) 62 042, el.p. justina.babike@aaa.am.lt
 Inga Žiukelytė, (8 706) 68 034, el.p. inga.ziukelyte@aaa.am.lt

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

² Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

³ Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūra
El. p. aaa@aaa.am.lt

2019-08- Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2019-07-29 Nr. (30.1)-A4(e)-3222

**DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TARŠOS
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI DERINIMO**

Informuojame, jog vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” (toliau - TIPK taisyklės) 34 punktu negalime suderinti UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r., paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti (toliau – Paraiška), nes Paraiškoje:

1. Nurodytas transporto srautų organizavimas neatitinka poveikio aplinkai vertinime (toliau – PAV) bei techniniame projekte numatytų transporto srautų organizavimo sprendinių.
2. Prašome tikslinti triukšmo skaičiavimus:
 - 2.1. Remiantis PAV procedūrų metu bei techninio projekto derinimo metu numatytais planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) transporto srautų organizavimo sprendiniais, pateikti PŪV transporto sukeliama triukšmo atitiktį Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamiems ribiniams dydžiams.
 - 2.2. Nurodyti ir pagrįsti PŪV transporto sukeliama triukšmo skaičiavimuose vertinimui priimtą triukšmo galią (dBA).
 - 2.3. Remiantis TIPK taisyklių 21.4 p. triukšmo sklaidos skaičiavimus pateikti atsižvelgiant į foninį užterštumą.
3. Remiantis TIPK taisyklių 22.11 p. pateikti dokumentus, pagrindžiančius PŪV sukeliama triukšmo mažinimui numatytas kompensacines priemones bei jų pakankumą, nurodant: triukšmo sklaidos ribojimo dydžius, ties rytine ir šiaurės rytine sklypo riba numatytos įrengti atskirų segmentų aklinos sienos (nuo 2 iki 3,5 m aukščio) ilgį ir kt.
4. Pažymime, jog informacija turi būti pateikiama valstybine kalba.

Išvada: Paraiška TIPK leidimui gauti nesuderinta.

Kauno departamento direktorė

Ona Gedgaudienė

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p irma.drukteiniene@nvsc.lt
G. Toleikis, tel. (8 37) 33 16 92, el. p. gediminas.toleikis@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-08-16 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-39741
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-08-16 Nr. A3-4467
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Gedgaudienė, Kauno departamento direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-16 10:24:28
Parašo formatas	Parašas, kuriame yra laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-08-16 10:24:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-01 - 2022-03-31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-16 10:42:11
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-16 11:02:41
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
Sertifikato galiojimo laikas	2017-12-09 - 2022-12-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-08-16 14:16:38

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-08-16 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	pastabos Kauno kogeneracinės jėgainės_RP
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-08-22 Nr. (30.1)-A4E-3691
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-22 15:50:30
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-22 16:22:43
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
Sertifikato galiojimo laikas	2017-12-09 - 2022-12-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-08-22 16:33:58
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-08-22 atspausdino Justina Aukštinaitytė
Paieškos nuoroda	