

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.7- 4/2014

1	7	1	4	4	4	8	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Radviliškio šiluma“ Linkaičių katilinė, Linkaičių g.141, Linkaičiai, Radviliškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Radviliškio šiluma“, Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis,
tel. (8 422) 60 873, faks. (8 422) 60 873, el. p. info@radsiluma.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 23 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Laima Statkienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,813
Kietosios dalelės (A)	6493	3,430
Sieros dioksidas (A)	1753	0,284
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
LOJ	308	0,00003
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	6,940
	Iš viso:	11,467

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **UAB „Radviliškio šiluma“ Linkaičių katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001 01	Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	500	0,201
		Azoto oksidai	250	mg/Nm ³	650	0,057
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	250	0,002
	001 02	Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	1700	0,003
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	4000	6,739
Skysto kuro saugykla	002 01	Azoto oksidai	250	mg/Nm ³	750	0,756
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	700	3,428
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,281
		LOJ	308	g/s	0,00114	
				Iš viso įrenginiui: 11,467		

Papildoma leidimo sąlyga:

Išmetamų teršalų ribinės vertės turi būti kontroliuojamos pagal išmetamų teršalų iš kuro deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais;