



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Grinda“	2018-07-20	Nr. (30.5)-A4 - 6696
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai		
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie	Į 2018-06-21	Nr. 18.3-PN-(116.4)
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus	2018-07-13	
departamentui	2018-07-18	Nr. 18.3-PN-(133.3)
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo		
valdybai		
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros		
ministerijos Vilniaus skyriui		

Kopija
Aplinkos apsaugos departamento
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus valdybai

ATRANKOS IŠVADA DĖL KAROLINIŠKIŲ LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURUPĖS G. 12A, VILNIAUS M. SAV. REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Grinda“, Eigulių g. 32, Vilnius, tel. +370 5 215 2089, faks. +370 5 215 2104, el. p. info@grinda.lt, kontaktinis asmuo – paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas Rimantas Kupliauskas.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Grinda“, Eigulių g. 32, Vilnius, tel. +370 5 215 2089, faks. +370 5 215 2104, el. p. info@grinda.lt, kontaktinis asmuo – paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas Rimantas Kupliauskas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.9.2. punktu: paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (skirti paviršinėms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir didesnės teritorijos) ir 11.17. punktu: upių vagų gilinimas ir (ar) krantų keitimas, įskaitant salų, dambos įrengimą ar nukasimą.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių Taurupės g. 12A, Vilniaus m. sav. rekonstrukcija numatoma kitos paskirties žemės sklype, kuriam nustatyti šie žemės naudojimo būdai – rekreacinės teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų

koridorių teritorijos,. Žemės sklypo plotas – plotas 120 ha. Didžioji dalis teritorijos – žalieji plotai ir miškingos teritorijos. Sklypo nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 5,42 ha teritorija – užstatyta statiniais: 1 aukšto pirtis (priklauso privatiems asmenims su PŪV veikla nesusijusi) ir lietaus nuotekų valymo įrenginiai (nuosavybės teisė priklauso UAB „Grinda“) (*Infomacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV atranka) 2 skyrius, 2.2 punktas*).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

Esama Karoliniškių (Pilaitės k.) nuotekų valykla (aptarnauja 95-jį vandens surinkimo baseiną) yra prie Sudervės upės (prateka po esamu keliu prie valyklos esama vieno DN1000 vamzdžio pralaida), kuri įteka į Nerį ties Gariūnais. Ji aptarnauja 95-jį vandens surinkimo baseiną. Valykla pastatyta 1985 m. Justiniškių ir Viršuliškių gyvenamiesiems ir būsimiems pramoniniams rajonams. Valyklos efektyvumas yra labai mažas. Dvi grunto pylimais atribotos talpos (gelžbetoniniai baseinai) nuolatos pripildytos vandens ir atlieka tik vandens tekėjimo greičio sumažinimo funkciją, bet neturi akumuliacinio pajėgumo paviršinių teršalų nusodinimui, todėl esant stiprioms vasaros liūtims yra plaunamas šalia esantis pravažiavimo kelias ir tvindomos gyvenvietės.

Rekonstruojamos Karoliniškių paviršinio vandens valyklos našumas – 8,52 m³/s. Per metus į Sudervės upę bus išleidžiama 877000 m³ išvalytų lietaus nuotekų. Planuojama lietaus nuotekų valykla susidės iš trijų grandžių: pirmosios (mechaninės grotos, smėliagaudė, naftos skirtuvai su koalescenciniais filtrais), kurioje vyks debito ir teršalų matavimas, srauto skirstymas ir slopinimas, labiausiai užteršto vandens valymas, atskiriant naftos produktus ir smėlį; antrosios (atviras gelžbetoninis vandens rezervuaras) kurioje vyks didelio vandens kiekio valymas, atskiriant smėlio ir kitus nešmenis; trečiosios (pratekantis dirbtinas vandens telkinys), kuri atliks vandens likutinės taršos valymo ir kaupyklos funkciją (kad apsaugoti žemiau kaupyklos prie Sudervės upės esančias sodybas nuo apsėmimo ir apgriovimo pasekmių). Iš vandens telkinio valytos nuotekos tolygiu debitu bus išleidžiamos į Sudervės upę. Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiai užtikrins, kad ir prie stipriausios liūtis 16 m³/s (kuri būna vieną kartą per dešimt metų) lietaus nuotekos į Sudervės upę bus išleidžiamos tolygiai. Taip bus apsaugomas gyventojų turtas ir Sudervės upė.

Planuojami išleidžiamų lietaus nuotekų užterštumo rodikliai neviršys LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nustatytų ribinių verčių.

Nuotekų valymo įrenginių teritorijoje numatyta pastatyti du monitoringo mazgus, kurie vykdytų nuolatinį teršalų koncentracijos matavimą nuotekose. Vienas monitoringo mazgas įrengiamas lietaus nuotekų valymo įrenginių pradžioje ir matuos atitekančių lietaus nuotekų teršalų koncentracijas. Kitas monitoringo mazgas įrengiamas išvalytų nuotekų kolektoriuje (prie išleidimo kameros). Šiuo mazgu matuojamos išvalytų nuotekų teršalų koncentracijos. Jei bus užfiksuota teršalų koncentracija, viršijanti leidžiamas normas, suveiks avarinė sklendė, kuri neleis teršalams patekti į Sudervės upę.

PŪV teritorijoje bus statoma dispečerinės/laboratorijos pastatas iš 4 konteinerių (trys apačioje ir vienas viršuje), su vaizdo stebėjimo sistema ir metrologine stotele (optiniu arba akustiniu kritulmačiu, temperatūros, atmosferinio slėgio matuokliais ir automatinio duomenų nuskaitymu ir jų perdavimu į Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginių ir centrinę dispečerines). Dispečerinės pastatui vandens tiekimas numatomas iš naujai įrengiamo vandens gręžinio, buitines nuotekas (apie 182 m³/m) numatoma išleisti į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų kolektorių (*PAV atranka, 2 skyrius, 2.2 punktas*).

Karoliniškių lietaus nuotekų valyklos apšvietimui ir buitinėms/technologinėms reikmėms elektros energijos reikės 40 MWh/m. Kitų energijos išteklių naudojimas nenumatomas (*PAV atranka, 2 skyrius, 2.6 punktas*).

Siekiant užtikrinti, kad pralaidos praleistų visą upių debitą liūčių metu, vietoj vienos DN 1000 mm pralaidos planuojama įrengti dvi DN 1200 mm pralaidas. Sudervės upės pralaidos perstatymas bus atliekamas renatūralizuojant S-2 upės vagą, taip pagerinat jos ekologinę būklę. Toks projektinis sprendimas užtikrins tinkamą upių vandens tėkmę, padės išvengti kelio užtvindymo. Renatūralizuojant upės vagą, gerinant buveinių sąlygas bei užtikrinat palankią aplinką biologinei įvairovei, numatoma įrengti akmenų metinius (ar kt. švelniosios renatūralizacijos priemonės) S-2 upelio vagoje aukščiau renatūralizuotos vagos bei Sudervės upėje už ir prieš pralaidą (viso ~300 m. ilgio upių atkarpose). Šios priemonės, formuojančios vingiuotą upės vagą, sukurs palankesnes sąlygas vandens augmenijai bei gyvūnijai. Krantuose šalia akmenų metinio numatoma pasodinti medžių, tai padidins ne tik ekologinę, bet ir rekreacinę S-2 upelio vertę. Konkretūs upės vagos renatūralizacijos sprendiniai bus detalizuoti atskiru renatūralizacijos projektu, kuris bus derinamas su Aplinkos apsaugos agentūra (*PAV atranka, 2 skyrius, 2.8. punktas, 2.9.3 papunktis*).

PŪV statybų metu ir eksploatacijos metu (78,99 t/m skendinčių medžiagų ir 7,89 t/m naftos produktų) susidarę atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą. Žaliosios atliekos bus perduodamos perdirbti į biokurą.

Derlingas dirvos sluoksnis naujų objektų statybos teritorijoje, o kur reikia ir rekonstrukcijos vietose, bus nustumtas bei nukastas jau prieš pradedant statybos ar rekonstrukcijos darbus. Nukastas dirvožemis bus supiltas grunto laikino sandėliavimo vietose. Atlikus rekonstrukcijos darbus, derlingas dirvožemio sluoksnis bus panaudotas gerbūvio tvarkymui. PŪV eksploatacijos sąlygomis dirvožemio tarša negalima (*PAV atranka, 2 skyrius, 2.9.2 papunktis*).

PŪV eksploatacijos metu jokių cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), radioaktyvių ir kt. pavojingų ir nepavojingų medžiagų nebus naudojama.

Statybų metu bus užtikrinta, kad paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje nebūtų įrengta: laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms ar atliekoms saugoti; nebūtų statomos transporto priemonės ir statybinė technika; bei nebūtų įrengtos buitinės patalpos su sanitariniu mazgu. Statybos metu buitinės nuotekos bus kaupiamos rezervuaruose ir reguliariai išvežamos į nuotekų valymo punktus.

Degalai ir tepalai PŪV teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Poveikis aplinkos orui dėl PŪV statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai. PŪV eksploatacijos metu stacionarių oro taršos šaltinių nenumatoma, oro teršalai nesusidarys. Autotransporto srauto žymaus padidėjimo lyginant su esama situacija dėl PŪV įgyvendinimo nenumatoma, kadangi į PŪV teritoriją atvyks 2 sunkiasvariai automobiliai per mėnesį ir aptarnaujančio personalo transportas (priklausomai nuo lietaus intensyvumo) vidutiniškai 1 kartą per savaitę, todėl poveikis orui dėl transporto keliamos taršos bus nežymus (*PAV atranka, 2 skyrius, 2.9.1 papunktis*).

Numatoma, kad, vykdant statybos ir rekonstrukcijos darbus, triukšmo lygis bus tik vykdomų darbų zonoje. Statybų darbai numatomi tik darbo dienomis ir darbo valandomis. Artimiausi gyvenamieji namai PŪV teritorijos atžvilgiu yra apie 100 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi – Taurupės g. 14, 350 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi – Rojaus g. 7. Įgyvendinus PŪV stacionarių triukšmo taršos šaltinių nenumatoma, todėl PŪV metu triukšmo lygis neviršys leistinų ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų didžiausių leidžiamų ribinių dydžių (*PAV atranka, 2 skyrius, 2.11.1 papunktis*).

PŪV statyba ir rekonstrukcija numatoma esamame paviršinių nuotekų valymo įrenginių sklype, kuriame šiuo metu vykdoma analogiška veikla, todėl PŪV neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės. Atviras gelžbetoninis rezervuaras statomas esamų rezervuarų vietoje. Formuojant dirbtinį nepratekamą vandens telkinį bus formuojamos sankasos, kurios apželdinamos panaudojant nukastą derlingą dirvožemį. Sutvarkyta ir apželdinta teritorija sklandžiai įsilies į esamą kraštovaizdį (*PAV atranka, 3 skyrius, 3.3 punktas, 4 skyrius, 4.1.6 papunktis*).

PŪV vyks esamu Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių vietoje, šalia eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių nėra, geologiniai procesai ir reiškiniai nevyksta, nėra geotopų. Geomorfologiniu požiūriu PŪV teritorija priklauso pelkių lygumoms, ledyno pakarstinių darinių moreniniui reljefui, įvairiai kalvotam eroziniam paslenių reljefui. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, artimiausias eksploatuojamas naudingųjų iškasenų telkinys – Zujūnai III (Nr.735), išteklių rūšis – žvyras, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 4,5 km šiaurės vakarų kryptimi. Artimiausia eksploatuojama vandenvietė – Pilaitės (registro Nr. 4311), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 300 m šiaurės rytų kryptimi. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis šiai vandenvietei VAZ nėra nustatyta. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, PŪV teritorija nepatenka į jokių vandenviečių ir jų VAZ teritorijas. Artimiausias požeminio vandens gręžinys 88 m gylio (Nr. 2607) – nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 250 m šiaurės rytų kryptimi (*PAV atranka, 3 skyrius, 3.2 punktas*).

PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ar kitomis saugomomis teritorijomis. Artimiausia saugoma teritorija yra Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, esantis 1,9 km atstumu rytų kryptimi nuo PŪV vietos. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra Neries upė, esanti 2,5 km atstumu rytų kryptimi nuo PŪV vietos (*PAV atranka, 3 skyrius, 3.4 punktas*).

Vadovaujantis potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiu duomenimis, analizuojama PŪV teritorija bei artimiausios besiribojančios su PŪV teritorijos nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas, pakrantės apsaugos juostas ir potvynių zonas (*PAV atranka, 3 skyrius, 3.6 punktas*).

Kultūros paveldo registro duomenimis, PŪV teritorijoje nėra nekilnojamų kultūros vertybių. Artimiausi saugomi kultūros paveldo objektai: Pilaitės dvaro sodyba (kodas 914), Piliakalnio g., Vilnius, Vilniaus m. sav., esanti už 100 m šiaurės kryptimi nuo PŪV teritorijos; Pilaitės piliavietė (kodas: 5645), Piliakalnio g., Vilnius, Vilniaus m. sav., esanti už 500 m šiaurės kryptimi nuo PŪV teritorijos; Gudelių piliakalnis (kodas: 31474) Auros g. Vilnius, Vilniaus m. sav., esantis už 800 m pietvakarių kryptimi nuo PŪV teritorijos (*PAV atranka, 3 skyrius, 3.9 punktas*).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią.

6.1. Derlingas dirvos sluoksnis naujų objektų statybos teritorijoje, o kur reikia ir rekonstrukcijos vietose, bus nustumtas bei nukastas jau prieš pradedant statybos ar rekonstrukcijos darbus. Nukastas dirvožemis bus supiltas grunto laikino sandėliavimo vietose. Atlikus rekonstrukcijos darbus, derlingas dirvožemio sluoksnis bus panaudotas gerbūvio tvarkymui.

6.2. Įrenginių eksploatacijos proceso valdymas bus automatinis, įrenginių priežiūrą vykdys UAB „Grinda“ operatorius, kuris reguliariai tikrins įrenginių darbą.

6.3. Išvalytų nuotekų kolektoriuje (prie išleidimo kameros) bus įrengiamas monitoringo mazgas, išvalytų nuotekų teršalų koncentracijoms matuoti. Jei bus užfiksuota teršalų koncentracija, viršijanti leidžiamas normas, suveiks avarinė sklendė, kuri neleis teršalams patekti į Sudervės upę.

6.4. PŪV statybų ir eksploatacijos susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą. Žaliosios atliekos bus perduodamos perdirbti į biokurą.

6.5. Degalai ir tepalai PŪV teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

6.5. Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas (statybų darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir statybos transporto judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.

6.7. Kaip nustato Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87, saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbai turės būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

6.8. Veiklos vykdytojas parengs atskirą Upės S-2 vagos renatūralizavimo projektą.

6.9. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.10. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. Paviršinių nuotekų tinklų plėtra numatyta pagal Vilniaus savivaldybės patvirtintą „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą“ (Rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“; patvirtintas Vilniaus m. sav. tarybos sprendimu Nr. 1-2136, data: 2014-12-03.).

7.2. PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ar kitomis saugomomis teritorijomis. Artimiausia saugoma teritorija yra Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, esantis 1,9 km atstumu rytų kryptimi nuo PŪV vietos. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra Neries upė, esanti 2,5 km atstumu rytų kryptimi nuo PŪV vietos.

7.3. Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiai užtikrins, kad ir prie stipriausios liūtys 16 m³/s (kuri būna vieną kartą per dešimt metų) lietaus nuotekos į Sudervės upę bus išleidžiamos tolygiai. Taip bus apsaugomas gyventojų turtas ir Sudervės upė.

7.4. PŪV vyks esamų Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių vietoje, šalia eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių nėra, geologiniai procesai ir reiškiniai nevyksta, nėra geotopų.

7.5. PŪV statyba ir rekonstrukcija numatoma esamame paviršinių nuotekų valymo įrenginių sklype, kuriame šiuo metu vykdoma analogiška veikla, todėl PŪV reikšmingo neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės. Atviras gelžbetoninis rezervuaras statomas esamų rezervuarų vietoje. Formuojant dirbtinį nepratekamą vandens telkinį bus formuojamos sankasos, kurios apželdinamos panaudojant nukastą derlingą dirvožemį.

7.6. PŪV veiklos metu vandens tiekimas numatomas iš naujai įrengiamo gręžinio. Susidariusios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų tinklus.

7.7. Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių modernizavimas leis sumažinti galimų avarijų tikimybę, taip pat automatizuotas modernios įrangos valdymas užtikrins, kad neišvalytos nuotekos nepatektų į Sudervės upę.

7.8. Įgyvendinus PŪV stacionarių triukšmo taršos šaltinių nenumatoma, todėl PŪV metu triukšmo lygis neviršys leistinų ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų didžiausių leidžiamų ribinių dydžių.

7.10. PŪV eksploatacijos metu stacionarių oro taršos šaltinių nenumatoma. Autotransporto srauto žymaus padidėjimo lyginant su esama situacija dėl PŪV įgyvendinimo nenumatoma, kadangi į PŪV teritoriją atvyks 2 sunkiasvariai automobiliai per mėnesį ir aptarnaujančio personalo transportas (priklausomai nuo lietaus intensyvumo) vidutiniškai 1 kartą per savaitę, todėl poveikis orui dėl transporto keliamos taršos bus nežymus.

7.11. Siekiant užtikrinti, kad pralaidos praleistų visą upių (S-2 ir Sudervės) debitą liūčių metu, vietoj vienos DN 1000 mm pralaidos planuojama įrengti dvi DN 1200 mm pralaidas. Sudervės upės pralaidos perstatymas bus atliekamas renatūralizuojant S-2 upės vagą, taip pagerinat jos ekologinę būklę. Toks projektinis sprendimas padės išvengti kelio užtvindymo.

7.12. Renatūralizuojant upės vagą, gerinant buveinių sąlygas bei užtikrinat palankią aplinką biologinei įvairovei, numatoma įrengti akmenų metinius (ar kt. švelniosios renatūralizacijos priemonės) S-2 upelio vagoje aukščiau renatūralizuotos vagos bei Sudervės upėje už ir prieš pralaidą (viso ~300 m. ilgio upių atkarpose). Šios priemonės, formuojančios vingiuotą upės vagą, sukurs palankesnes sąlygas vandens augmenijai bei gyvūnijai. Krantuose šalia akmenų metinio numatoma pasodinti medžių, tai padidins ne tik ekologinę, bet ir rekreacinę S-2 upelio vertę.

7.13. Pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytą kompetenciją ir 7 straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką vienas iš poveikio aplinkai vertinimo subjektų – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas), įvertinęs atrankos informacijoje pateiktus PŪV veiksnius, darančius įtaką visuomenės sveikatai, 2018-07-05 raštu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-29360 siūlė priimti atrankos išvadą, kad PŪV veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyrius 2018-07-02 raštu Nr. 3-26-962 (10.1-26E) informavo, kad PŪV veiklai pastabų ar pasiūlymų neturi. Kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai ir visuomenė nepateikė pastabų ar pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos.

8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių Taurupės g. 12A, Vilniaus m. sav. rekonstrukcija, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Ši atrankos išvada per vieną mėnesį nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos
departamento Taršos integruotos prevencijos ir
poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja,
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas



Milda Račienė