

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.2-10/2014

1	5	5	6	3	4	8	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Šiluminės energijos gamyba šildymui ir karšto vandens ruošimui Dūkšto katilinėje
Aušros g. 3a, Dūkštas, Ignalinos r.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“

Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina,
tel. (8 386) 54191, faks. (8 386) 52917 el. p. ist@ignet.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas


Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė
(Vardas, pavardė)



(Handwritten signature)
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,364
Kietosios dalelės (A)	6493	0,103
Sieros dioksidas (A)	1753	0,036
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	3,566
Iš viso:		4,069

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Aušros g. 3a, Dūkštas, Ignalinos r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	vnt.	metinė, t/m.
1	2	3	4			
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	nenormuojama	mg/Nm ³	3,566
		Azoto oksidai (A)	250	750	mg/Nm ³	0,364
		Kietosios dalelės (A)	6493	400	mg/Nm ³	0,103
		Sieros dioksidas (A)	1753	2000	mg/Nm ³	0,036
				Iš viso įrenginiui:		
				4,069		

Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

1. Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.
2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sumaudooto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės akty nustatyta tvarka.

LEIDIMO PRIEDAI

Paraiška Taršos leidimui gauti