

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.2-11/2014**

1	5	5	6	3	4	8	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Šiluminės energijos gamyba šildymui ir karšto vandens ruošimui Vidiškių katilinėje  
Vidiškės, Ignalinos r.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Ignalinos šilumos tinklai“**

Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina,  
tel. (8 386) 54191, faks. (8 386) 52917 el. p. [ist@ignet.lt](mailto:ist@ignet.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

**Aplinkos oro taršos valdymas**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

A. V.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė  
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0,796
Kietosios dalelės	6493	0,209
Sieros dioksidas	1753	0,1585
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	7,099
	<b>Iš viso:</b>	<b>8,2625</b>

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Vidiškių k., Ignalinos r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,075
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,794
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,204
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,158
002		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	nenormuojama	0,024
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,002
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,005
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,0005
				<b>Iš viso įrenginiui: 8,2625</b>		

**Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:**

1. Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintų Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 (aktuali redakcija) VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.
2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.

### LEIDIMO PRIEDAI

Paraiška Taršos leidimui gauti