

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**TARŠOS LEIDIMAS**

Nr. **TL – K. 3 – 6/2015**

[ 1 ] [ 5 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 7 ] [ 2 ] [ 6 ]

(Juridinio asmens kodas)

**Žaslių nuotekų valykla, Naujažerio km., Žaslių sen., Kaišiadorių raj.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Kaišiadorių vandenys“**, Gedimino 137, Kaišiadorys, tel/fax 8 346 52562,

[info@kaišiadoriuvandenys.lt](mailto:info@kaišiadoriuvandenys.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): *Nuotekų tvarkymas ir išleidimas*

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: .....

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. birželio 9 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliudžiuvienė  
(Vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

A. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS**

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.  
Lentelė nepildoma.

**2 lentelė.** Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Žasliai	BDS <sub>7</sub>	450	450	49,3	34	23	-	2,500	95

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><i>1 mėnesį nuo paleidimo – derinimo darbų pradžios</i></b>								
Žasliai	BDS <sub>7</sub>		450	49,3	-	270	0,081	-
	BN		60	6,6	-	50	0,015	-
	BP		12	1,3	-	10	0,003	-
<b><i>2 mėnesį nuo paleidimo – derinimo darbų pradžios</i></b>								
Žasliai	BDS <sub>7</sub>		450	49,3	-	160	0,048	-
	BN		60	6,6	-	45	0,014	-
	BP		12	1,3	-	8	0,002	-
<b><i>3 mėnesį nuo paleidimo – derinimo darbų pradžios</i></b>								
Žasliai	BDS <sub>7</sub>		450	49,3	-	60	0,018	-
	BN		60	6,6	-	35	0,011	-
	BP		12	1,3	-	6	0,002	-
<b><i>4 mėnesį nuo paleidimo – derinimo darbų pradžios</i></b>								
Žasliai	BDS <sub>7</sub>		450	49,3	-	25	0,008	-
	BN		60	6,6	-	20	0,006	-
	BP		12	1,3	-	2	0,001	-

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Valymo įrenginių paleidimo – derinimo darbų laikotarpiui galioja 3 lentelėje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės. Jam pasibaigus galioja 2 lentelėje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.
2.	Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais vykdyti su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą ir teikti ataskaitas.
3.	Pagal teisės aktų reikalavimus teikti nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą.

**TARŠOS LEIDIMO Nr. TL – K. 3 – 6/2015 PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su pridedamais dokumentais.
2. Aplinkos monitoringo programa.

2015 m. birželio 9 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliudžiuviene  
(Vardas, pavardė)

A. V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)