

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.1-2/2014

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Juridinio asmens kodas)

Kavarsko nuotekų valymo įrenginiai,
Anykščių r., Kavarsko sen., Kavarsko mstl., Sportininkų g.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Anykščių vandenys“,
Liūdiškių g. 28, Anykščiai, tel. (8 381) 58282, faks. (8 381) 58233, anykvanduo@zebra.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

Leidimą sudaro 2 puslapiai.

Išduotas 2014 m. gruodžio 23 d.

Pastaba:

Taršos leidimas keičia Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. kovo 10 d. išduotą, 2009 gruodžio 29 d. atnaujintą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. TA(2)- 19. Šiame Taršos leidime sąlygos nustatomos Kavarsko nuotekų valymo įrenginiams, kitoms vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms reikalingas leidimas, galioja TIPK leidimas Nr. TA(2)- 19 (13 puslapių).

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė
(vardas ir pavardė)



SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/primtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupiti sukauptimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.). Nepildoma.

2.2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | | | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | | | | Minimalus išvalymo efektyvumas, % | |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------------|---------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----|
| | | mom., mg/l | Vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | DLT paros, t/d. | DLT metu, t/m. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | BDS ₇ | 530 | 481 | 28,09 | 29 | 23 | | 0,0046 | 1,343 | |
| 1 | Bendrasis azotas | 90 | 83 | 4,8 | | 20 | | | 1,168 | |
| | Bendrasis fosforas | 25 | 19 | 1,1 | | 2 | | | 0,117 | |

Leidimo priedai

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.