

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Panevėžio skyrius

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr.TL-P.4-3/2014

[1] [6] [8] [9] [6] [7] [8] [9] [9]

(Juridinio asmens kodas)

Kvartalinė katilinė Vytauto g. 13 A, Krekenavos mstl., Panevėžio r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Viešoji įstaiga „Velžio komunalinis ūkis“ Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. tel. 8 45 586962, ,
el.p.: info@velziokomunalinis.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro šios specialiosios dalys :

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 2 puslapiai

Išduotas 2014 m. gruodžio 30 d.

Pakeistasm..... d.

A. V.

Taršos prevencijos ir

leidimų departamento

Panevėžio skyriaus vedėjas Raimondas Palionis

(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	1,688
Kietosios dalelės	6493	0,70
Sieros dioksidas	1753	
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	18,389
	Iš viso:	20,777

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas _Krekenavos mstl., kvartalinė katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Krekenavos katilinė	Dūmtraukis Nr.1 katilas M- 1-2000 2MW	Anglies monoksidas	177	mg/ Nm ³	4000	18,389
		Azoto oksidai	250	mg/ Nm ³	750	1,688
		Sieros dioksidas	1753	mg/ Nm ³	2000	-
		Kietosios dalelės	6493	mg/ Nm ³	700	0,70
Iš viso įrenginiui:						20,777

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška Taršos leidimui gauti .