

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.7-13/2016

[1] [7] [2] [4] [1] [2] [1] [1] [3]
(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Raseinių šilumos tinklai”,
Blinstrubiškių k. katilinė Dvaro g. 6, Paliepių sen., Raseinių r. sav., LT-60345**
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Raseinių šilumos tinklai”, -Pieninės g.2, LT 60133 Raseiniai, tel.:8-428-51951;
faks.:8-428-54150; el.p.: info@raseiniust.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 6 puslapiai.

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:

Iki Taršos leidimo išdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai”, Blinstrubiškių k. katilinė galiojančio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo neturėjo.

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2016 m. sausio 8 d.

Direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Šerkšnas
A. V. (Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis

**TARŠOS LEIDIMO NR. Nr. TL-K.7-13/2016
PRIEDAI**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Įmonės Registravimo Pažymėjimas | Priedas Nr.1 |
| 2. Centrinio duomenų banko išrašas Žemės sklypas ir Statiniai | Priedas Nr.2 |
| 3. Blinstrubiškių katilinės emisijų į atmosferą deginant įvairių rūšių kurą skaičiavimas | Priedas Nr.3 |
| 4. Blinstrubiškių katilinės Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa | Priedas Nr.4 |
| 5. Į aplinkos orą išmetamų TPR (toliau - teršalų pavojingumo rodiklių) skaičiavimas | Priedas Nr.5 |
| 6. Planuojami į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis, skaičiavimas | Priedas Nr.6 |
| 7. Katilinės teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas | Priedas Nr.7 |
| 8. Katilinės schema su taršos šaltiniu | Priedas Nr.8 |
| 9. Sklypo planas (žemėlapis) su pažymėta įrenginio vieta | Priedas Nr.9 |

2016 m. sausio 8 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Šerkšnas
A. V. (Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
(Į aplinkos orą išmetami teršalai ir jų kiekis, skaičiavimas **Priedas Nr.5**)

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas	177	3,869
Azoto oksidai	250	1,402
Kietosios dalelės	6493	1,248
Sieros dioksidas	1753	3,570
	Iš viso:	10,089

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas **Blinstrubiškių katilinė Vandens šildymo katilas Nr.1 „VŠVK -1,25“ (1,25MW naudojama kuro rūšis kietasis kuras -durpės; dyzelinas- skystas krosnių kuras.**

(Planuojami į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis, skaičiavimas **Priedas Nr.6**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Naudojama kuro rūšis kietasis kuras - durpės 1,25 MW, eksploatacijos pradžia 2004 m.</u>						
Blinstrubiškių katilinė	001	Kietosios dalelės (A) Pagal LAND 43-2013	6493	mg/Nm ³	400	1,247
		Anglies monoksidas (A) Pagal LAND 43-2013	177	mg/Nm ³	1000	3,730
		Azoto oksidai (A) Pagal LAND 43-2013	250	mg/Nm ³	650	1,363
		Sieros dioksidas (A) Pagal LAND 43-2013	1753	mg/Nm ³	2000	3,570
<u>Naudojama kuro rūšis dyzelinas - skystas krosnių kuras 0,8 MW, eksploatacijos pradžia 2004 m.</u>						
	001	Kietosios dalelės (A) Pagal LAND 43-2013	6493	mg/Nm ³	200	0,001
		Anglies monoksidas (A) Pagal LAND 43-2013	177	mg/Nm ³	500	0,139
		Azoto oksidai (A) Pagal LAND 43-2013	250	mg/Nm ³	450	0,039
		Sieros dioksidas (A) Pagal LAND 43-2013	1753	mg/Nm ³	1700	0,000
					Iš viso įrenginiui:	10,089

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Naudojama kuro rūšis kartu kietasis kuras -durpės ir dyzelinas-skystas krosnių kuras 2,05 MW</u>						
	001	Kietosios dalelės (A) Pagal LAND 43-2013	6493	mg/Nm ³	322	1,248
		Anglies monoksidas (A) Pagal LAND 43-2013	177	mg/Nm ³	1000	3,869
		Azoto oksidai (A) Pagal LAND 43-2013	250	mg/Nm ³	572	1,402
		Sieros dioksidas (A) Pagal LAND 43-2013	1753	mg/Nm ³	1883	3,570
Iš viso įrenginiui:						10,089

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	<i>Vykdyti aplinkos monitoringą vadovaujantis paruošta bei suderinta aplinkos monitoringo programa.</i>
2.	<i>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20d. įsakymo Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo“ 14 punktu pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai kalendorinių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos.</i>
3.	<i>Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 “Dėl išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ reikalavimais.</i>

