

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.10-10 /2015

1	8	0	1	5	3	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Telšių vandenys“ Nevarėnų nuotekų valymo įrenginiai, Liepų g. 14 A, Nevarėnų k.,  
Telšių r., tel./faks. (8 444) 60741, el.p.: info@telsiuvandenys.lt  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Telšių vandenys“, Plungės g. 55, Telšiai; tel./faks. (8 444) 60741; el.p.:  
info@telsiuvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis: **Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. liepos 31 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vyr. specialistė

Laima Statkienė  
Vardas, pavardė)



  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova		
		hidraulinė m <sup>3</sup> /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais) mato vnt.
1	2	3	4	reikšmė
1.	x-6220156,15 y-393664,53		BDS <sub>7</sub>	6 23/34
				5 mgO <sub>2</sub> /l

Pastaba: leistina priimtovo apkrova nebuvo nustatyta, nes išleidžiamų nuotekų kiekis į Burbesio upę neviršys 100 m<sup>3</sup>/d (teršalo reikšmė nurodoma pagal Nuotekų tvarkymo reglamente (2 lentelėje) nustatytas normas).

**2 lentelė.** Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą		Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
3	BDS <sub>7</sub>	300	270	34	23	0,0034	0,84	88

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui

**Paleidimo- derinimo laikotarpiui nuo 2015-08-17 iki 2015-10-17 (arba pirmus du mėnesius nuo paleidimo - derinimo darbų pradžios)**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metu, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	BDS <sub>7</sub>	300	270	1,67	260	150	0,0260	0,93

**Paleidimo- derinimo laikotarpiui nuo 2015-10-18 iki 2015-11-17 (arba trečią mėnesį nuo paleidimo – derinimo darbų pradžios)**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metu, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	BDS <sub>7</sub>	300	270	0,84	200	100	0,0020	0,31