

Araklyvė MS

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.9-*22*/2016

3	0	1	5	0	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Kuršėnų vandenys“, Toliočių kaimo nuotekų biologinio valymo valykla, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. savivaldybė
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kuršėnų vandenys“, Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav., tel. (8 41) 582093, faks. (8 41) 508088, el.p.: kursenuvandenys@uabkv.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis : Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2016 m. lapkričio *4* d.

A. V.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)



Justina Černienė
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	teršalais (svorio vienetais) parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	x-453872,91 y-6201970,78	-	-	-	-

2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK vidut. mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BDS ₇	550	420	3,27	34	23	0,0007	0,18	94,5

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Lentelė nepildoma, nes nenustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Lentelė nepildoma, kitos sąlygos paviršinių nuotekų išleidimui nenustatomos.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.8- /2016 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti su pridedamais dokumentais.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2016 m. lapkričio 4 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A. V.

Justina Černienė
(parašas)