

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.7-27/2018

171265176

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Radviliškio vanduo“, Arimaičių nuotekų valymo įrenginiai

Ežero g., Arimaičių gyv., Radviliškio r. sav.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Radviliškio vanduo“, Gedimino g. 50, Radviliškio m., tel. (8 422) 53377
el.p.: administracija@radvandu.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)


Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2018 m. *rugejo 14 d.*

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)



A.V.

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vieta/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė	parametras	matavimo vnt.	teršalais (svorio vienetais)
		m ³ /d.			reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	Barškelio upė 41010544 Mūšos baseinas	-	-	-	-

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BDS ₇	467	467	2,197	34	23	0,00044	0,108	95

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Paleidimo – derinimo darbų metu, 1 mėnesį (30 dienų)								
1	BDS ₇	467	467	2,197	120	80	0,0015	0,0464
Remontiniam 15 kalendorinių dienų laikotarpiui								
2.	BDS ₇	467	467	2,197	150	150	0,0019	0,029


4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Lentelė nepildoma, nes netaikomos papildomos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.7-27/2018 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-08-29 Nr. (30.5)-A4(e)-950 priimta paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, suderinta **2018-09-14**

2018 m. rugpjūtį 14d. ✓
(Priedų sąrašo sudarymo data)



Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

(parašas)