

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A. 6-2/2014

1	8	4	8	2	7	5	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Naujųjų Valkininkų katilinė N.Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos raj

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Varėnos šiluma“ J.Basanavičiaus g. 56, 65210 Varėna

tel.: 8-310-31031, el. paštas: info@vsiluma.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. lapkričio 7 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento

Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

Įrenginio pavadinimas: UAB „Varėnos šiluma“ Naujųjų Valkininkų katilinė

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas (A)	177	31,611
Azoto oksidai (A)	250	3,226
Kietosios dalelės (A)	6493	0,910
Sieros oksidai (A)	1753	0,198
	Iš viso:	35,945

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas: UAB „Varėnos šiluma“ Naujųjų Valkininkų katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas(A)	177	mg/Nm ³	4000	31,611
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	3,226
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,910
		Sieros oksidai (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,198
Iš viso įrenginiui:						35,945

Papildomos Taršos leidimo sąlygos UAB „Varėnos šiluma“ Naujųjų Valkininkų katilinės veiklai vykdyti:

1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.

2. Per metus laiko nuo naujų katilų eksploatacijos pradžios turi būti atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija, vadovaujantis „Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarka“ (Žin., 2008, Nr.82-3282 su vėlesniais pakeitimais).

