

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**TARŠOS LEIDIMAS**

Nr. TL-KL.5-9/2018

1	7	7	3	9	0	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, Naktiškių k., Pagėgių r., Tauragės apskr.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, Vilniaus g. 12, LT-99292 Pagėgiai. Tel. 844157260, el. p. komunalinis@pagėgiai.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:  
*Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.*
2. Leidimo priedai.


Iki leidimo pakeitimo pilna apimtimi galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2)-39-30/2005, išduotas LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 31 d., koreguotas 2008 m. vasario 8 d., 2010 m. liepos 30 d. ir 2012 m. liepos 16 d.

Išduotas 2018 m. birželio 14 d.

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas  
(Vardas, pavardė)

  
(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vieta/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m <sup>3</sup> /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	
				mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
I-1	Timsrupė upė, 10012472 x - 367990, y - 6124491	-			

*Pastaba. Lentelės 3 - 6 grafos nepildomos, nes nėra kriterijų skaičiuoti poveikį priimtuvui.*

**2 lentelė.** Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1	BDS <sub>7</sub>	516	483	4,9488	34	23	0,0010	0,2357	95,2

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkso apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metu, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pirmąjį paleidimo – derinimo mėnesį								
I-1	BDS <sub>7</sub>	516	483	4,9488	361	338	0,0077	2,6179
Antrąjį paleidimo – derinimo mėnesį								
I-1	BDS <sub>7</sub>	516	483	4,9488	361	338	0,0077	2,6179
Trečiąjį paleidimo – derinimo mėnesį								
I-1	BDS <sub>7</sub>	516	483	4,9488	155	145	0,0033	1,1231
Ketvirtąjį paleidimo – derinimo mėnesį								
I-1	BDS <sub>7</sub>	516	483	4,9488	77	72	0,0016	0,5577

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Į gamtinę aplinką su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą vykdyti pagal suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.
2.	Išleidžiamų nuotekų kiekio ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą vykdyti vadovaujantis 2012 m. gruodžio 28 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1120 patvirtintu Vandens naudoto ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu.

**LEIDIMO Nr. TL-KL.5-9/2018 PRIEDAI**

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:


1.1. 2018-05-25 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti

2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos:

2.1. 2018-06-14 suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa

2018 m. birželio 14 d.  
-----  
Priedų sąrašo sudarymo data

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos  
agentūros direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas  
-----  
(Vardas, pavardė)

  
-----  
(Parašas)

A.V.