



	SUTARTINIAI TINKLŲ ŽYMĖJIMAI IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI:	
	SKLYPO PLOTAS 2800 m².	KIEKIS (vnt.)
	ŽVYRO DANGOS PLOTAS	46 m²
	TRINKELIŲ DANGOS PLOTAS	64 m²
	VĖJOS PLOTAS	43 m²
	TVORA	110 m
	ŽEMĖS DARBAI	500/500 m³

EKSPLIKACIJA

F-1 Išlyginamasis rezervuaras 24m3
F-2 Gesinimo kamera,mėginių ėmimas, rankinės grotos
F-3 Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai
F-4 Mėginių ėmimo šulinys
F-5 Debito matavimo šulinys
F-6 Perteklinio dumblo rezervuaras
F-7 Atvežtinių nuotekų rankinės grotos
F-8 Atvežtinių nuotekų rezervuaras
F-9 Perkritimo kontrolinis šulinys
F-10 Orapūtinė, valdymo pultas
F-11 Dyzelinio generatoriaus aikštelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Planuojama savitakinė buitinių nuotekų linija
	Planuojama valyto vandens linija
	Planuojama slėginių nuotekų linija
	Planuojama avarinio apvedimo linija
	Planuojama perteklinio dumblo linija
	Planuojama oro tiekimo linija
	Planuojama tvora
FS FS FS	Esama slėginė nuotekų linija
	Planuojama betono trinkelių danga
	Planuojama žvyro danga
	Vėjos danga
	Esama elektra
	Demontuojami nuotekų valymo įrenginiai ir tinklai
	Sklypo ribos

Pastaba:

1. Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, bei atitinka visas priešgaisrines, aplinkosaugos, higienos, statybos normas, taisykles ir reikalavimus.
2. Nurodytos koordinatės žymi biologinių valymo įrenginių bei talpų centrines ašis ir išorinius statinių kampus.

VI dangos kostr. klasė pagal KPT SDK 07 (12 lentelė)

Žvyro danga - dangos sluoksnis be rišiklių	80	5
Žvyro pagrindo sluoksnis	100	15
AŠAS (vidutiniagrūdis smėlis Kr≥1,0 × 10-5 m/s)	45	35

*Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai E ω – MPa

Žvyro pagrindo sluoksnis ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio

Trinkelių grindinio danga 4)	8	
Posluoksnis	5	
Žvyro pagrindo sluoksnis	120	20
	100	31
Apsaug. šalčiui atsparus sl.	45	
Apsaug. šalčiui atsp. sl. storis	24²	34 / 44

SUDERINTA
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis"
20 17 m. 06. mėn. 14 d.
Direktorius
Saugintas Vaičiūnas

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius"
20 17 m. 06 mėn. 14 d.
Elektros tinklo eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius
Arnoldas Lukšys

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos", T. Ševčenko g. 14, Vilnius, LT-08460.				KOMPLEKSAS: Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių rajone, Piktupėnuose
24901	SPV	A. Juodkūnas	2017.06	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Buitinių nuotekų valymo įrenginiai Piktupėnų k., Pagėgių raj., statybos projektas
35521	SPDV	B. Sienkievič	2017.06	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: **Sklypo sutvarkymo planas M1:250** — Laida 0
STADIJA: TDP	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB „Pagėgių komunalinis ūkis"			DOKUMENTO ŽYMUO: A-TDPVP-1702-10- (PIK)-BD-02 — Lapas 1, Lapų 1