

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.5-10/2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Juridinio asmens kodas)

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, Liepų g. 18A, Piktupėnų k., Pagėgių r., Tauragės apsk.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, Vilniaus g. 12, LT-99292 Pagėgiai. Tel. 844157260, el. p. komunalinis@pagėgiai.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis:
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Leidimo priedai.

Iki leidimo pakeitimo pilna apimtimi galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2)-39-30/2005, išduotas LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 31 d., koreguotas 2008 m. vasario 8 d., 2010 m. liepos 30 d. ir 2012 m. liepos 16 d.

Išduotas 2018m. birželio 19 d.

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas

A.V.



Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

| Eilės Nr. | Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės | Leistina priimtovo apkrova | | | |
|-----------|---|----------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| | | hidraulinė m ³ /d. | parametras | teršalais (svorio vienetais) | |
| | | | | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-1 | Piktupė upė, 100124551 x - 371319; y - 6115517 | - | | | |

Pastaba. Lentelės 3 - 6 grafos nepildomos, nes nėra kriterijų skaičiuoti poveikį priimtuvui.

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | | | | Minimalus išvalymo efektyvumas, % | |
|-----|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | mom., mg/l | Vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | DLT paros, t/d. | | DLT metu, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I-1 | BDS ₇ | 483 | 193 | 1,4948 | 34 | 23 | 0,0007 | 0,1781 | 88,1 |

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatfiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkso apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | | | Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------|---|------------------|--------------------|-------------------|
| | | mom., mg/l | vidut., mg/l | t/metus | LLK mom., mg/l | LLK vidut., mg/l | LLT paros, t/d. | LLT metu, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pirmąjį paleidimo – derinimo mėnesį | | | | | | | | |
| I-1 | BDS ₇ | 483 | 193 | 1,4948 | 290 | 116 | 0,0061 | 0,8969 |
| Antrąjį paleidimo – derinimo mėnesį | | | | | | | | |
| I-1 | BDS ₇ | 483 | 193 | 1,4948 | 193 | 77 | 0,0041 | 0,5979 |
| Trečiąjį paleidimo – derinimo mėnesį | | | | | | | | |
| I-1 | BDS ₇ | 483 | 193 | 1,4948 | 97 | 39 | 0,0020 | 0,2990 |

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

| Eil. Nr. | Sąlygos |
|----------|---|
| 1 | 2 |
| 1. | Į gamtinę aplinką su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą vykdyti pagal suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. |
| 2. | Išleidžiamų nuotekų kiekio ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą vykdyti vadovaujantis 2012 m. gruodžio 28 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1120 patvirtintu Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu. |


LEIDIMO Nr. TL-KL.5-10/2018 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:
 - 1.1. 2018-05-25 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos:
 - 2.1. 2018-06-14 suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa

2018 m. birželio 14 d.

Priedų sąrašo sudarymo data


Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas



A.V.

Vytautas Krušinskas

(Vardas, pavardė)



(Parašas)