

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.2-2/2014

1	5	7	6	8	7	6	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Fortum Joniškio energija“ Žagarės katilinė, Kęstučio g. 1B, Žagarė, Joniškio r. sav.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Fortum Joniškio energija“, Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis,
tel. (8 426) 53 488, faks. (8 426) 52 201, el. p. joniskio.energija@fortum.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugpjūčio 7 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Laima Statkienė
(Vardas, pavardė)



[Signature]
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1		
Azoto oksidai (A)	2	3
Kietosios dalelės (A)	250	1,26
Sieros dioksidas (A)	6493	0,532
Amoniakas	1753	0,27
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	177	XXXXXXXXXX
	Iš viso:	12,14
		14,202

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Fortum Joniškio energija“ Žagarės katilinė, Kestučio g. 1B, Žagarė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Žagarės katilinė (deginant kietąjį kurą (biokurą))	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	11,51
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm ³	450	1,06
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	700	0,52
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0
Žagarės katilinė (deginant skystąjį kurą)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	0,63
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm ³	650	0,20
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,012
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	750	0,27
				Iš viso įrenginiui: 14,202		

Papildoma leidimo sąlyga:

Išmetamų teršalų ribinės vertės turi būti kontroliuojamos pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti;