

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTŲ SUSIRINKIMO DĖL UAB „ŠILUTĖS VĖJO PARKAS 2“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 39 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS USĖNŲ SENIŪNIJOS KAVOLIŲ KAIME, STREMENIŲ KAIME, JUKNAIČIŲ SENIŪNIJOS KŪGELIŲ KAIME, OKSLINDŽIŲ KAIME, SKIERIŲ KAIME, MENKLAUKIŲ KAIME – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADOS PERSVARSTYMO, PROTOKOLAS

2016 m. sausio 4 d. Nr. KLSP-2
Klaipėda

Posėdis įvyko 2016 m. sausio 12 d. 10.00 val.

Posėdžio pirmininkas: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau – AAA PAVD) Klaipėdos skyriaus vedėjas M. Vaišvila.

Posėdžio sekretorius: AAA PAVD Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė L. Prudnikovienė.

Dalyvavo: Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai: D. Celešius, J. Bucevičienė; Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (toliau – Klaipėdos VSC) Šilutės skyriaus atstovė R. Jovaišaitė; AAA PAVD Klaipėdos skyriaus vedėjas M. Vaišvila, AAA PAVD Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė L. Prudnikovienė.

DARBOTVARKĖ: UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ planuojamos ūkinės veiklos – 39 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės rajono savivaldybės Usėnų seniūnijos Kavolių kaime, Stremenių kaime, Juknaičių seniūnijos Kūgelių kaime, Okslindžių kaime, Skierių kaime, Menklaukių kaime – poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) atrankos išvados persvarstymas.

SVARSTYTA: Ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ planuojamai ūkinei veiklai – 39 MW galios vėjo elektrinių parkui Šilutės rajono savivaldybės Usėnų seniūnijos Kavolių kaime, Stremenių kaime, Juknaičių seniūnijos Kūgelių kaime, Okslindžių kaime, Skierių kaime, Menklaukių kaime.

M. Vaišvila supažindino su Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (15.3)-A4-12666 priimta atrankos išvada, kurioje nurodyta, kad UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ planuojamai ūkinei veiklai – 39 MW galios vėjo elektrinių parkui Šilutės rajono savivaldybės Usėnų seniūnijos Kavolių kaime, Stremenių kaime, Juknaičių seniūnijos Kūgelių kaime, Okslindžių kaime, Skierių kaime, Menklaukių kaime – PAV neprivalomas. Per PAV įstatyme nustatytą terminą vienas iš PAV subjektų – Klaipėdos VSC Šilutės skyrius 2015 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. (12.6.5)-ŠV4-691 kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, nurodydamas motyvus, jog nepateikti duomenys apie planuojamų vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonų nustatymą.

Atsižvelgiant į gautą PAV subjekto pasiūlymą, vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi, Aplinkos apsaugos agentūra, kaip atsakinga institucija, 2016-01-07 raštu Nr. (28.3)-A4-129 pakvietė planuojamos ūkinės veiklos organizatorių, PAV dokumentų rengėją, PAV subjektus persvarstyti atrankos išvadą. Iki atrankos išvados persvarstymo pradžios kiti PAV subjektai savo išvadų dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV būtinumo nepateikė.

R. Jovaišaitė išdėstė, kokiais motyvais remiantis Klaipėdos VSC Kretingos skyrius paprašė persvarstyti atrankos išvadą. Akcentavo, kad atrankos išvadoje nebuvo pateikti duomenys apie planuojamų vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) nustatymą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 62¹ punktu, 30 kW ir didesnės įrengtosios galios vėjo elektrinių SAZ dydis nustatomas pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Tokie duomenys nebuvo pateikti. Priminė, kad žemės sklypų, kuriuose planuojama ūkinė veikla, detalieji planai buvo patvirtinti 2010 m., o 2011 m. pasikeitė higienos norma, reglamentuojanti ribinį triukšmo dydį gyvenamojoje aplinkoje. Nuo 2011 m. įsigaliojus Lietuvos higienos normai HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, numatyta, kad triukšmo ribinis lygis gyvenamojoje aplinkoje nakties metu yra 45 dB(A), todėl triukšmo lygis ties SAZ riba turi būti 10 dB(A) mažesnis nei buvo patvirtinta detalieisiais planais 2010 metais.

D. Celešius paminėjo, kad PAV dokumentacijoje buvo pateikta informacija, apie žemės sklypų, kuriuose bus statomos vėjo elektrinės, patvirtintus ir galiojančius detaliuosius planus, kuriuose jau yra nustatytas

SAZ dydis. Kadangi detalieji planai yra galiojantys, SAZ nėra panaikintos ir taip pat yra galiojančios. SAZ atitinka 55 dB(A) triukšmo ribą, kurią skleidžia vėjo elektrinė.

R. Jovaišaitė paaiškino, kad ūkio subjektas, vykdydamas ūkinę veiklą atsako už savo taršos šaltinį, šiuo atveju už triukšmą keliantį taršos šaltinį ir ūkinę veiklą privalo vykdyti taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų ir už suformuotos SAZ ribos triukšmas neviršytų higienos normoje nustatytų ribinių dydžių. SAZ turi būti įregistruota nekilnojamojo turto registre.

J. Bucevičienė pabrėžė, kad PAV atrankoje buvo pateikti skaičiavimai, pagrindžiantys, kad į 45 dB(A) triukšmo zoną gyvenamoji aplinka nepatenka, patenka tik žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose vykdoma žemės ūkio veikla.

R. Jovaišaitė pakartojo, kad planuodami vėjo elektrinių parką, veiklą būtina suplanuoti taip, kad ties SAZ riba triukšmo lygis nakties metu neviršytų 45 dB(A). Paprašė pateikti papildomus skaičiavimus, kad vykdant ūkinę veiklą ties SAZ riba triukšmas neviršys 45 dB(A), įvertinant ir kitų ūkio subjektų esančius bei planuojamus vėjo elektrinių parkus. Papildant informaciją nurodyti ar nustatyta SAZ bus tikslinama poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu, ar bus imamasi priemonių triukšmo lygiui sumažinti iki dabar nustatytos SAZ ribos. Taip pat akcentavo, kad modeliuojant triukšmą, būtina pagrįsti įvesties duomenų naudojimą, kadangi nėra pasirinktos konkrečių parametrų vėjo elektrinės, modeliavimas turi būti atliktas pačiam blogiausiam scenarijui.

D. Celešius paminėjo, kad eksploatuojant vėjo elektrines, galima imtis priemonių triukšmo lygiui sumažinti nakties metu, siekiant, kad triukšmo lygis ties SAZ riba siektų 45 dB(A). Sutiko pateikti papildomą informaciją dėl nustatytų SAZ ir triukšmo lygių ties SAZ ribomis, galimų triukšmo mažinimo priemonių įdiegimo. Papildomą informaciją pateiks Klaipėdos VSC bei Aplinkos apsaugos agentūrai.

NUTARTA:

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius pateiks papildomą informaciją Klaipėdos VSC ir Aplinkos apsaugos agentūrai pagal Klaipėdos VSC Šilutės skyriaus 2015-11-19 raštu Nr. (12.6.5)-ŠV4-691 pateiktas bei susirinkimo metu išdėstytas pastabas.

2. Klaipėdos VSC per 5 darbo dienas nuo papildomos informacijos gavimo dienos įvertins papildomai pateiktą informaciją ir savo kompetencijos ribose pateiks Aplinkos apsaugos agentūrai išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti PAV.

3. Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus papildomai pateiktą informaciją bei Klaipėdos VSC pateiktą išvadą, per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos priims galutinę atrankos išvadą dėl UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ 39 MW galios vėjo elektrinių parko įrengimo Šilutės rajono savivaldybės Usėnų seniūnijos Kavolių kaime, Stremenių kaime, Juknaičių seniūnijos Kūgelių kaime, Okslindžių kaime, Skierių kaime, Menklaukių kaime – PAV būtinumo.

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Vaišvila

Posėdžio sekretorė

Laima Prudnikovienė

Protokolo pasirašymo data - 2016-01-14