



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 9265, el. p. [aaa@gamta.lt](mailto:aaa@gamta.lt), <http://aaa.lrv.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Kauno energija“  
[info@kauno.energija.lt](mailto:info@kauno.energija.lt)

Aplinkos apsaugos departamentui prie  
Aplinkos ministerijos  
*Siunčiama e. pristatymu*

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos  
*Siunčiama e. pristatymu*

### SPRENDIMAS

#### PAKEISTI UAB „KAUNO ENERGIJA“ PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ Nr. T–K.4 – 2/2015

2023-03- NR. (30-1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Įstatymo<sup>1</sup> 19<sup>1</sup> straipsnio 11 dalimi ir Taisyklių<sup>2</sup> 98 punktu, **priima sprendimą pakeisti AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės, adresu: Jėgainės g. 12, Kaunas, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T–K.4 – 2/2015** (toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas parengtas pagal Agentūros 2023-03-09 sprendimu Nr. (30-1)-A4E-2616 priimtą patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – patikslinta paraiška).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – paraiška) buvo informuota Agentūros tinklalapyje. Taip pat, apie gautą paraišką Agentūra 2022-12-02 raštu Nr. (30-1)-A4E-13454 „Dėl pranešimo apie gautą AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės paraišką TIPK leidimui pakeisti“ informavo Kauno miesto savivaldybės administraciją. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta.

Patikslinta paraiška 2023-02-22 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-7845 suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentu. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas (toliau – Departamentas) 2022-12-15 raštu Nr. AD5-24341 informavo Agentūrą, kad pateiktai derinimui paraiškai ir priedams TIPK leidimui pakeisti pastabų ir pasiūlymų neturi, tačiau, nagrinėjant patikslintą paraišką, Departamentas 2023-02-21 raštu Nr. AD5-2944 pateikė pastabas, kurių nebuvo vertinant pirminę paraišką. Keičiamame TIPK leidime buvo atsižvelgta į Departamento pastebėtus netikslumus pateiktoje paraiškoje.

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

<sup>2</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas veiklos vykdytojo patikslintoje paraiškoje pateiktais duomenimis ir kartu su ja pateiktais dokumentais, kurie atitiko TIPK taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, o taip pat iš dalies atitiko Agentūros 2021-08-30 raštu Nr. (30.1)-A4E-10065 priimtą atrankos išvadą „Dėl AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės mūrinio dūmtraukio rekonstrukcijos Jėgainės g. 12C, Kaune, poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – atrankos išvada), t. y. poveikio aplinkai vertinimo informacijoje, kurios pagrindu priimta atrankos išvada, katile Nr. 2 PTVM 100 (taršos šaltinis Nr. 004) 2022 metais buvo numatyta įgyvendinti mažų azoto oksidų koncentracijų degiklių diegimas, nemažinant katilo galingumo ir nekeičiant katilo kategorijos. Papildomai atlikus analizę ir įvertinus ekologines, ekonomines ir technologines galimybes buvo priimtas sprendimas katilams Nr. 1 PTVM 100 ir Nr. 2 PTVM 100 atlikti degiklių rekonstrukciją, taip sumažinant katilų galingumą. Šiems įrenginiams buvo išduota Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 3 d. pažyma Nr. R2-(KT)-6009 „Apie kurą deginančio įrenginio patikslintos vardinės šiluminės galios nustatymą“.

**Sprendimo priėmimo metu sąlygų, nurodytų Įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 10 dalyje, nenustatyta.**

**Keičiamam TIPK leidimui suteiktas naujas numeris 1/105b/T–K.4–2/2015** pagal Agentūros TIPK leidimų numeracijos tvarką.

TIPK leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje adresu <https://aaa.lrv.lt/>.

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos vykdytojas, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo<sup>3</sup> 5 punktu, prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, prieš 25 darbo dienas privalo informuoti Agentūrą šiame apraše nustatyta tvarka.

Šį sprendimą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. TIPK leidimas Nr. 1/105b/T–K.4–2/2015, 38 lapai.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (bendrovės atstovo patvirtinta 2022-11-23), 18 lapų .
3. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas su priedais.

Direktorė

Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. [danguole.bernotiene@gamta.lt](mailto:danguole.bernotiene@gamta.lt)

---

<sup>3</sup> Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021-07-30 įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	SPRENDIMAS PAKEISTI UAB „KAUNO ENERGIJA“ PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ Nr. T-K.4 – 2/2015
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-03-28 Nr. (30-1)-A4E-3352
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Milda Račienė, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-28 08:31:13 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žyme nurodytas laikas</b>	2023-03-28 08:31:27 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-21 10:13:05 – 2024-09-20 10:13:05
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	7
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.71
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-28 08:40:48)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-03-28 08:40:48 DBSIS