

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0.262
Kietosios dalelės	6493	0.129
Sieros dioksidas	1753	0.032
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	1.640
	Iš viso:	2.063

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas **UAB „Arborator“ katilinė.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	068	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	Nenormuojamas	1.640
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0.262
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	800	0.129
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0.032
		Iš viso įrenginiui:				

Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.