

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.3-1/2014

1	1	0	8	1	8	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ Mackevičiaus katilinė,
A. Mackevičiaus g. 10, LT-86135 Kelmė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“, A. Mackevičiaus g. 10, LT-86135 Kelmė,
tel.: (8 427) 61252, faks.: (8 427) 61439, el. p. info@kelme.litesko.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 24 d.

Pakeistas 2015 m. gruodžio 8 d.

Pakeistas 2016 m. lapkričio 25 d.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A. V.

Justina Černienė
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	14,70
Kietosios dalelės (A)	6493	10,807
Kietosios dalelės (C)	4281	0,0012
Sieros dioksidas (A)	1753	9,08
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
LOJ	308	0,552
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	132,280
Mangano oksidas	1304	0,0002
	Iš viso:	167,4204

2. lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ Mackevičiaus katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (Nominali šiluminė galia – 21,86, kuras – biokuras)	004	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	1000	126,5
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	12,91
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	300	10,72
Katilinė (Nominali šiluminė galia – 21,86 MW, rezervinis kuras – skystas kuras)	004	Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	1,420
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	5,78
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	450	1,79
Kuro ūkis	601	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	100	0,087
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	7,66
		LOJ	308	g/s	0,631	0,460
Suvirinimas	604	LOJ	308	g/s	0,338	0,054
		LOJ	308	g/s	0,262	0,038
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,001102	0,0012
		Mangano oksidas	1304	g/s	0,000157	0,0002
				Iš viso įrenginiui:		
				167,4204		

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Lentelė nepildoma, nes nenustatomos kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-Š.3-1/2014 PRIEDAI


1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti su priedais.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
3. Metinis išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas.
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. spalio 17 d. raštas Nr. (28.6)-A4- 10419 „Dėl sprendimo priimti UAB „Litesko“ f. „Kelmės šiluma“ Mackevičiaus katilinės aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą ir leidimo sąlygų peržiūrėjimo“.
5. Paraiška taršos leidimui pakeisti, priimta 2016-11.

2016 m. lapkričio 25 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

Justina Černienė

(Vardas, pavardė)
A. V.


(parašas)

