

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.8-14/2015

1	8	6	1	7	5	8	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Grega“ Uždari teniso kortai

Žirgų g. 1, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Grega“, Savanorių pr. 174 A, LT-03153, Vilnius,
tel. 8 5 2388931, faks. 8 5 2653148, el. p. info@rentinys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. balandžio 2 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Lentelė nepildoma, nuotekos išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį.

2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NT-1	BDS ₇	460	460	1,5447	34	23	-	0,0003	0,0772	95,0

2¹ lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas valymo įrenginių paleidimo – derinimo darbų laikotarpiu (4 mėnesius nuo Taršos leidimo išdavimo datos).

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NT-1	BDS ₇	460	460	1,5447	140	70	-	0,0013	0,2351	84,8

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių
3 priedo
6 priedėlis

VEIKLOS VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Aplinkosaugos veiksmų planas

Eil. Nr.	Plano priemonė	Tikslas	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo
1	Nuotekų debito matavimo įrenginys	Nuotekų kiekio registravimas	2015-04-01 – 2015-10-31	UAB „Keista“ Marius Tamošiūnas

LEIDIMO PRIEDAI:
Paraiška Taršos leidimui gauti
Aplinkos monitoringo programa
