

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.6-7/2014

3	0	0	5	9	1	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „NARUTAS FURNITURE COMPANY“ Baldų gamyba ir šiluminės energijos gamyba
Žiedo g. 44, Ukmergė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „NARUTAS FURNITURE COMPANY“,
Šeškinės g. 55A, Vilnius, tel., 8 5 243 1400, faks., 8 5 248 268, el. p. info@narbutas.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

* Kitoms įrenginio dalims galioja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009 m. vasario 17 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-U-49.

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 3 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	1,002
Kietosios dalelės (A)	6493	0,265
Sieros dioksidas	1753	0,134
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	8,931
	Iš viso:	10,332

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Kieto kuro katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Kieto kuro katilinė VŠK „CombiCrat 1000“, katilas Nr. 3 šiluminis našumas 1MW	001 01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	4,4655
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,501
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,1325
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,067
VŠK “CombiCrat 2000”, katilas Nr.4, šiluminis našumas 2 MW	001 02	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	4,4655
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,501
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,1325
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,067
Iš viso įrenginiui:					10,332	

LEIDIMO PRIEDAI:
Paraiška Taršos leidimui gauti
