

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.5-12/2014

1	7	0	7	5	9	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Šiluminės energijos gamyba šildymui ir karšto vandens ruošimui
Parko g. 10a, Balbieriškis, Balbieriškio sen., Prienų raj.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**AB „ Prienų šilumos tinklai “
Statybininkų g. 6, LT- 59131 Prienai, tel.: 8 319 53300, meistrai@prienusiluma.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 22 d.
Pakeistas 2016 m. vasario 1 d.

A. V.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0.732
Kietosios dalelės	6493	0.188
Sieros dioksidas	1753	0.072
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	6.523
	Iš viso:	7.515

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
 Įrenginio pavadinimas **UAB “Prienų energija“ Balbieriškio katilinė, Parko g. 10a, Balbieriškis, Prienų raj.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	6.523
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750.0	0.732
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400.0	0.188
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000.0	0.072
		Iš viso įrenginiui:				

Taršos leidimo sąlygos UAB „Prienų energija“ Balbieriškio katilinės veiklai vykdyti:

- 1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.*
- 2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.*