

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.4-14/2015

1	6	6	9	0	1	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Viekšnių katilinė, Tirkšlių g. 7A, Viekšniai, Mažeikių r.,
tel. (8 699) 87236**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai,
Tel. (8 443) 98171, faks. (8 443) 98193, el. p. info@mst.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**


Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. vasario 13 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
 APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	4,5490
Kietosios dalelės (A)	6493	1,2810
Sieros dioksidas (A)	1753	0,0020
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	42,910
	Iš viso:	48,742

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Vieksnių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		kodus	Leidžiama tarša	
		pavadinimas			Vienkartinis dydis vnt.	maks. t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (Kieto kuro katilas VŠKP-2 Nr. 3 (2 MW))	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	41,904
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	4,238
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	1,280
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,02
Katilinė (du skysto kuro katilai: VK-2,1 Nr. 1 (2 MW); VK-2,1 Nr. 2 (2 MW) deginant rezervinį kūrą)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	1,006
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,311
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,001
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	0,002
Iš viso įrenginiui:						48,762

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais.