

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.2-9/2014

1	5	5	5	1	3	9	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Šilumos energijos gamyba katilinėje
Salos g. 3a, Didžiasalis, Ignalinos r.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
Pupienos g. 3, Didžiasalis, Ignalinos r.,
tel./faks. (8 386) 59 435, el. p. didziasaliopasl@man.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:


Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė
(Vardas, pavardė)




(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	4,750
Kietosios dalelės (A)	6493	2,909
Sieros dioksidas (A)	1753	3,575
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	49,339
Vanadžio pentoksidas (A)	2023	0,012
	Iš viso:	60,585

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Salos g. 3a, Didžiasalis, Ignalinos r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	Nr. 2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	0,810
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	450	0,293
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	200	0,081
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	3,175
		Vanadžio pentoksidas (A)	2023	mg/Nm ³		0,012
002		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	48,529
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	4,457
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	2,828
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,400
				Iš viso įrenginiui: 60,585		

Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

- 1. Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymą turi būti kontroliuojamas kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintų Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 (aktuali redakcija) VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.*
- 2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.*

LEIDIMO PRIEDAI

Paraiška Taršos leidimui gauti