

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.1-1/2014

1	2	6	3	5	0	5	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Medienos granulių gamyba, šilumos gamyba savo reikmėms katilinėje deginant biokurą
Neimerių k., LT-29325 Anykščių r., tel. 8 686 74469

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Sibimpeksas“

Neimerių k., LT-29325 Anykščių r., tel. 8 686 74469, el.p. r.kaselis@baltijospasvaiste.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:


Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	3,189
Kietosios dalelės (A)	6493	0,706
Sieros dioksidas (A)	1753	0,274
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	34,727
	Iš viso:	38,896

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas UAB „Sibimpeksas“ šilumos gamybos įrenginys 5,0 MW

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	17,364
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,595
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,353
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,137
002		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	17,364
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,595
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,353
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,137
				Iš viso įrenginiui:		
				38,896		

Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurų deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.D1-244, VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.
2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės akty nustatyta tvarka.

LEIDIMO PRIEDAI

Paraiška Taršos leidimui gauti.