

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.3-11/2014

1	9	1	1	7	6	7	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Šilumos energijos gamyba katilinėje

Naujasodis, Alantos sen., Molėtų r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Naujasodis, Alantos sen., Molėtų r., tel. (8 383) 58500, faks. (8 383) 53700, el. p. alantostvm@is.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	1,126
Kietosios dalelės (A)	6493	2,040
Sieros dioksidas (A)	1753	0,096
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	10,350
	Iš viso:	13,612

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Naujasodis, Alantos sen., Molėtų r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	10,35
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,126
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	2,040
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,096
				Iš viso įrenginiui: 13,612		

Kitos Taršos leidimo sąlygos Zarasų socialinės globos namų katilinės veiklai vykdyti:

- 1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymą turi būti kontroliuojamas kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.D1-244 patvirtintose Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normose LAND 43-2013 (aktuali redakcija) nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.*
- 2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teisės akty nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.*

LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.