

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.2-12/2014**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Juridinio asmens kodas)

**Ignalinos miesto centrinė katilinė,**  
Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina  

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Ignalinos šilumos tinklai“**  
Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina,  
tel. (8 386) 54191, faks. (8 386) 52917 el. p. [ist@ignet.lt](mailto:ist@ignet.lt)  

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:  
**Aplinkos oro taršos valdymas**

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. gruodžio 31 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė  
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas                             | Teršalo kodas   | Leidžiama išmesti, t/m. |
|---|-----------------|-------------------------|
| 1   | 2               | 3                       |
| Azoto oksidai                                   | 250             | 8,446                   |
| Kietosios dalelės                               | 6493            | 2,235                   |
| Sieros dioksidas                                | 1753            | 0,033                   |
| Amoniakas                                       |                 |                         |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXXXX      | XXXXXXXXXXXX            |
|   |                 |                         |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):                | XXXXXXXXXX      | XXXXXXXXXXXX            |
| Anglies monoksidas                              | 177             | 63,637                  |
|   |                 |                         |
|   | <b>Iš viso:</b> | <b>74,351</b>           |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

**Įrenginio pavadinimas Ignalinos miesto centrinė katilinė, Vasario 16-osios g. 41, Ignalina**

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai<br>Nr. | Teršalai               |  | kodas | Leidžiama tarša    |                    |              |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                   |                         | pavadinimas            |  |       | vnt.               | vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
| 1                                 | 2                       | 3                      |  | 4     | 5                  | 6                  | 7            |
| 001                               |                         | Anglies monoksidas (A) |  | 177   | mg/Nm <sup>3</sup> | 4000               | 7,555        |
|                                   |                         | Azoto oksidai (A)      |  | 250   | mg/Nm <sup>3</sup> | 750                | 1,003        |
|                                   |                         | Kietosios dalelės (A)  |  | 6493  | mg/Nm <sup>3</sup> | 400                | 0,265        |
|                                   |                         | Sieros anhidridas (A)  |  | 1753  | mg/Nm <sup>3</sup> | 2000               | 0,004        |
| 002                               |                         | Anglies monoksidas (A) |  | 177   | mg/Nm <sup>3</sup> | 4000               | 7,555        |
|                                   |                         | Azoto oksidai (A)      |  | 250   | mg/Nm <sup>3</sup> | 750                | 1,003        |
|                                   |                         | Kietosios dalelės (A)  |  | 6493  | mg/Nm <sup>3</sup> | 400                | 0,265        |
|                                   |                         | Sieros anhidridas (A)  |  | 1753  | mg/Nm <sup>3</sup> | 2000               | 0,004        |
| 003                               |                         | Anglies monoksidas (A) |  | 177   | mg/Nm <sup>3</sup> | 4000               | 7,555        |
|                                   |                         | Azoto oksidai (A)      |  | 250   | mg/Nm <sup>3</sup> | 750                | 1,003        |
|                                   |                         | Kietosios dalelės (A)  |  | 6493  | mg/Nm <sup>3</sup> | 400                | 0,265        |
|                                   |                         | Sieros anhidridas (A)  |  | 1753  | mg/Nm <sup>3</sup> | 2000               | 0,004        |
| 004                               |                         | Anglies monoksidas (A) |  | 177   | mg/Nm <sup>3</sup> | 4000               | 7,555        |
|                                   |                         | Azoto oksidai (A)      |  | 250   | mg/Nm <sup>3</sup> | 750                | 1,003        |
|                                   |                         | Kietosios dalelės (A)  |  | 6493  | mg/Nm <sup>3</sup> | 400                | 0,265        |
|                                   |                         | Sieros anhidridas (A)  |  | 1753  | mg/Nm <sup>3</sup> | 2000               | 0,004        |
| <b>Iš viso įrenginiui:</b>        |                         |                        |  |       | <b>74,351</b>      |                    |              |

**Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:**

- 1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymąsis turi būti kontroliuojamas kurų deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintų Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 (aktuali redakcija) VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.*
- 2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės akty nustatyta tvarka.*

**LEIDIMO PRIEDAI**

Paraiška Taršos leidimui gauti

---