

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.3-5/2015

1	6	4	2	9	4	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Darbėnų katilinė

Naujoji g. 3, Darbėnai, LT – 97265 Kretingos raj. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kretingos šilumos tinklai“

Žalioji g. 3, LT – 97145 Kretinga, tel. 8–445 77701; faksas: 8–445 77703, el. paštas: info@kresiti.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas _____ 2015 m. _____ spalio 1 d. _____

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,8013
Kietosios dalelės (A)	6493	0,8393
Sieros dioksidas (A)	1753	0,1681
Kiti teršalai:	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	16,118
	Iš viso:	17,9267

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas _____ UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Darbėnų katilinė _____

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	008 Biokuro deginimas VŠK su sauso tipo ekonomazeriu (iki 2016 m. - 0,35 MW, po 2016 m. - 0,85 MW)	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,7200
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	800	0,4538
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,0800
		Anglies monoksidas (A)	177	g/s	1,1187	15,6800
Katilinė	008 Akmens anglies deginimas VŠK su sauso tipo ekonomazeriu (0,537 MW)	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,0813
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	800	0,3855
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,0881
		Anglies monoksidas (A)	177	g/s	1,1187	0,4380
		Iš viso:		Iš viso įrenginiui:		
				17,9267		

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo vesti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
2	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr. D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kuro deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per metus (šildymo sezono metu).

LEIDIMO Nr. TL-KL.3-5/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).

2015 m. spalio 1 d.


Priedų sąrašo sudarymo data

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila

(Vardas, pavardė)



(Parašas)