

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. LR-10(II) / TL-A.4-2/2015

1	6	5	2	1	9	4	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Lazdijų katilinė Nr. 1, Gėlyno g. 10, Lazdijai

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Lazdijų šiluma“, Gėlyno g. 10, Lazdijai,
tel. 8 318 51839, faks. 8 318 51787, lazdijus@is.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojo TIPK Nr. LR-10(II), išduotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. lapkričio 28d., koreguotas 2008 m. balandžio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d.
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gruodžio 21 d.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

A. V.

TARŠOS LEIDIMO NR. LR-10(II) / TL-A.4-2/2015 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus skyriaus 2015-11-30 raštu Nr. (15.1)-A4-13346 priimta paraiška taršos leidimui gauti.

2015 m. gruodžio 21 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo _____
(Vardas, pavardė) (parašas)

A. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis
Įrenginio pavadinimas Lazdijų katilinė Nr.1

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (NO _x)	250	4,940
Kietosios dalelės (KD)	6943	7,893
Sieros dioksidas (SO ₂)	1753	2,228
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka)	XXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXX	XXXXXX
Anglies monoksidas (CO)	177	64,526
	Iš viso:	79,587

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu
Įrenginio pavadinimas Lazdijų katilinė Nr.1

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
					Vienkartinis dydis		Metinė t/metus.
	Nr.	Pavadinimas	Pavadinimas	Kodas	vnt.	maks.	
1	2		3	4	5	6	7
Katilinė	001-04	Katilas KV-Rm-3 Katilas Nr.3	Kietos dalelės (KD)	6943	mg/Nm ³	400	3,339
			Anglies monoksidas (CO)	177	mg/Nm ³	4000	31,41
			Azoto oksidai (NO _x)	250	mg/Nm ³	750	2,267
			Sieros dioksidas (SO ₂)	1753	mg/Nm ³	2000	0,33
	001-03	Katilas KV-Rm-3 Katilas Nr.4	Kietos dalelės (KD)	6943	mg/Nm ³	400	4,254
			Anglies monoksidas (CO)	177	mg/Nm ³	4000	31,865
			Azoto oksidai (NO _x)	250	mg/Nm ³	750	2,3
			Sieros dioksidas (SO ₂)	1753	mg/Nm ³	2000	0,33
	001-01	Katilas DKVR- 6,5/13 (rezervinis)	Kietos dalelės (KD)	6943	mg/Nm ³	200	0,3
			Anglies monoksidas (CO)	177	mg/Nm ³	500	1,251
			Azoto oksidai (NO _x)	250	mg/Nm ³	450	0,373
			Sieros dioksidas (SO ₂)	1753	mg/Nm ³	1700	1,568
	Viso pagal veiklas						79,587

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1.	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.
2.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visus Taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą ir teikti praėjusių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos.