

Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB „Lietpak“

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtovo apkrova

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vieta / priimtovas, koordinatės	Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis	Leistina priimtovo apkrova			
			hidraulinė	teršalais		
			m ³ /d	parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 2,73 km. Išleistuvo kodas 1410055 x - 569179,15, y - 6066932,52	Išvalytos buitinės nuotekos iš sanitarinių mazgų po biologinių valymo įrenginių (aerotankas su pneumatine aeracija AT-150) Nr. 1 ir degazacijos proceso metu susidarantis skystis (ftalatų grupės teršalai ir nikelis), kurio patekimas netiesioginis (dar nenustatytas)	-	-	-	-
3.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 3,12 km. Išleistuvo kodas 1410056. x - 569457,17, y - 6066736,90	Išvalytos buitinės nuotekos iš sanitarinių mazgų po biologinių valymo įrenginių (aerotankas su pneumatine aeracija AT-150) Nr. 3 ir degazacijos proceso metu susidarantis skystis (ftalatų grupės teršalai ir nikelis), kurio patekimas netiesioginis (dar nenustatytas).	-	-	-	-
4.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 2,88 km. Išleistuvo kodas 1410297. x- 569334,58, y - 6066931,96	Išvalytos lietaus nuotekos po lietaus nuotekų valymo įrenginių (naftos produktų atskirtuvus Oleopator NS30 SF3000) Nr. 4. Lietaus nuotekos surenkamos nuo 2,152 ha ploto.	-	-	-	-
5.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 2,59 km. Išleistuvo kodas 1410299. x - 569077,70, y - 6066939,56	Išvalytos lietaus nuotekos po lietaus nuotekų valymo įrenginių (naftos gaudyklė NGP-S-100L) Nr. 5 ir po vandens minkštinimo NaCl. Lietaus nuotekos surenkamos nuo 3,542 ha ploto ir iš vandens minkštinimo įrangos (chloras (aktyvusis)	-	-	-	-

6.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 3,21 km. Išleistuvo kodas 1410301. x - 569470,66, y - 6066784,19	Išvalytos lietaus nuotekos po lietaus nuotekų valymo įrenginių (naftos gaudyklės NPG-S-30) Nr. 6. Lietaus nuotekos surenkamos nuo 0,998 ha ploto.	-	-	-	-
7.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 2,56 km. x - 569038,62, y - 6066956,07	Nevalomos (sąlyginai švarios) lietaus nuotekos surenkamos nuo 3,892 ha ploto.	-	-	-	-
8.	Kairysis Čekonės upės krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 2,54 km. x - 569030,27, y - 6066960,16.	Nevalomos (sąlyginai švarios) lietaus nuotekos surenkamos nuo 1,838 ha ploto.	-	-	-	-

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								Valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vid., mg/l	DLT paros, t/d	LT paros, t/d	DLT metų, t/m.	LT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BDS ₇	34	-	23	-	0.00037	-	0.0923	-	87
	Amonio azotas	10	-	5	-	0.00011	-	0.0201	-	-
	Nitratinis azotas	46	-	23	-	0.00051	-	0.0923	-	-
	Nitritinis azotas	0.9	-	0,45	-	0.00001	-	0.0018	-	-
	Bendrasis azotas	60	-	30	-	0.00066	-	0.1205	-	70
	Bendrasis fosforas	8	-	4	-	0.00009	-	0.0161	-	56
	Detergentai	3	-	1,5	-	0.00003	-	0.0060	-	-
3	Di(2-etilheksil)ftalatas	0,004	-	0,002	-	0.00000 004	-	0.000008	-	-
	Nikelis	0,4	-	0,2	-	0.00000 4	-	0.0008	-	-
	BDS ₇	34	-	23	-	0.00102	-	0.2527	-	88
	Amonio azotas	10	-	5	-	0.00030	-	0.0549	-	95
	Nitratinis azotas	46	-	23	-	0.00138	-	0.2527	-	-
	Nitritinis azotas	0.9	-	0,45	-	0.00003	-	0.0049	-	-
	Bendrasis azotas	60	-	30	-	0.00181	-	0.3296	-	64
Bendrasis fosforas	8	-	4	-	0.00024	-	0.0439	-	71	

