

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.2-7/2014**

<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Šiluminės energijos gamyba šildymui ir karšto vandens ruošimui, Poškonių katilinė**  
Poškonių k., Šalčininkų r.

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“,  
Pramonės g. 2a, Šalčininkai, tel. 8 380 52538, el. p. sst.direktorius@etanetas.lt

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 7 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir  
leidimų departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė  
(Vardas, pavardė)

---

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,332
Kietosios dalelės (A)	6493	0,063
Sieros dioksidas (A)	1753	0,054
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	3,026
	Iš viso:	<b>3,475</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Poškonių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	3,026
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,332
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,063
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,054
Iš viso įrenginiui:					<b>3,475</b>	

**LEIDIMO PRIEDAI:**  
Paraiška Taršos leidimui gauti

---