

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.5- 1/2014**

1	7	0	7	9	5	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Prienų energija“ katilinė,  
Ryto g. 5, Lentvaris, Trakų r.**

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Prienų energija“,  
Statybininkų g. 6, Prienai, tel./faks. 8 319 60235, el. p. info-pe@e-energija.lt

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas  
Klimato kaitos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 18 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir  
leidimų departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė  
(Vardas, pavardė)

---

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	13,946
Kietosios dalelės (A)	6493	7,35
Sieros dioksidas (A)	1753	1,3373
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	122,582
	Iš viso:	<b>145,2153</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Prienu energija“ katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,475
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	0,209
	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	3,011
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,369
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	700	0,087
	Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,0393	
Katilinė	003	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	119,096
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	13,368
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	7,263
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	1,298
Iš viso įrenginiui:					<b>145,2153</b>	

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
3 priedėlis

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

### KLIMATO KAITOS VALDYMAS

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurų deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

Eilės Nr.	ŠESD išmetimo šaltiniai	ŠESD pavadinimas	ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo data
1.	Katilinė	CO <sub>2</sub>	Pateikta 2014-08-06 Patvirtinta 2014-08-20

**LEIDIMO PRIEDAI:**  
ŠESD stebėsenos plano kopija  
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa  
Paraiška Taršos leidimui gauti

---