

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Panevėžio skyrius

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr.TL-P.4-4/2014

[1] [6] [8] [9] [6] [7] [8] [9] [9]

(Juridinio asmens kodas)

Kvartalinė katilinė Žibartonių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Viešoji įstaiga „Velžio komunalinis ūkis“ Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. tel. 8 45 586962, ,
el.p.: info@velziokomunalinis.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro šios specialiosios dalys :

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 2 puslapiai

Išduotas 2014 m. gruodžio 30 d.

Pakeistasm..... d.

A. V.

Taršos prevencijos ir

leidimų departamento

Panevėžio skyriaus vedėjas Raimondas Palionis

(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0,962
Kietosios dalelės	6493	0,365
Sieros dioksidas	1753	0,376
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	9,502
	Iš viso:	11,205

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Žibartonių k. kvartalinė katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Žibartonių katilinė	Dūmtraukis Nr.001 katilas „Kalvis“ M-1-1000 1MW	Anglies monoksidas	177	mg/ Nm ³	4000	9,502
		Azoto oksidai	250	mg/ Nm ³	750	0,873
		Sieros dioksidas	1753	mg/ Nm ³	2000	-
		Kietosios dalelės	6493	mg/ Nm ³	700	0,360
Žibartonių katilinė	Dūmtraukis Nr.001 katilas „Ekomax Gasolio 33-2F“	Azoto oksidai	250	mg/ Nm ³	750	0,089
		Sieros dioksidas	1753	mg/ Nm ³	1700	0,376
		Kietosios dalelės	6493	mg/ Nm ³	250	0,005
Iš viso įrenginiui:						11,205

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška Taršos leidimui gauti .