

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**TARŠOS LEIDIMAS**

Nr. TL-KL.8-7/2016

1	7	6	5	0	2	5	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Šilalės šilumos tinklai“ katilinė Nr. 3, K. Jauniaus g. 13A, Kvėdarna, Šilalės r.**  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Šilalės šilumos tinklai“,**  
Maironio g. 20 B, LT – 75137 Šilalė, tel. 8 449 74491, el. p. [sst.sekretore@zebra.lt](mailto:sst.sekretore@zebra.lt)  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:  
*Aplinkos oro taršos valdymas.*
2. Leidimo priedai.

Išduotas ..... 2016 m. gruodžio 5 d. ....

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja,  
atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktoriaus funkcijas



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

*Justina Černienė*  
(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas 1	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m. 3
Azoto oksidai (A)	2	3
Kietosios dalelės (A)	250	2,9979
Sieros dioksidas (A)	6493	0,9245
<i>Kiti teršalai:</i>	1753	0,1967
Anglies monoksidas (A)	XXXXXXX	XXXXXXX
	177	24,9460
	Iš viso:	29,0651

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_ UAB „Šilalės šilumos tinklai“ katilinė Nr. 3 \_\_\_\_\_

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/metus	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
Katilinė (Kieto kuro vandens šildymo katilai: Nr. 1 „KALVIS“ – 2 MW ir Nr. 2 rezervinis „VŠK-31“ – 1,2 MW. Kuras – biokuras)	001-01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	21,5210	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	2,8548	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,8029	
	001-02	Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,1697	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	3,4250	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,1431	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,1216	
			Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,0270
	Iš viso įrenginiui:						29,0651

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr. D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos oro teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per metus (šildymo sezono metu).
2	Veiklos vykdytojas privalo vesti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
3	Atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan., dėl kurių pasikeitė įmonės poveikis aplinkos orui, paruošti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų inventorizacijos ataskaitą. Ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340.
4	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.

LEIDIMO Nr. TL-KL.8-7/2016 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:


1.1. 2016-11-25 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti.

2016 m. gruodžio 5 d.


-----  
Priedų sąrašo sudarymo data

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja,  
atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktoriaus funkcijas

A.V.



Justina Černienė  
\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
(Parašas)