



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, e.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Litesko“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius

Į 2018-12-05

Nr. 1.5-1079

SPRENDIMAS NEPRIIMTI MARIJAMPOLĖS RAJONINĖS KATILINĖS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

2019-01-07 NR. (30.1)-A4-1018

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2018-12-05 raštu Nr. 1.5-1079, UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ pateiktą Marijampolės rajoninės katilinės (toliau – Marijampolės RK), esančios Gamyklų g. 8, Marijampolėje paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-M.3-3/2015 pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36¹.2 papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums gražinama patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškoje pateikta informacija, kad katilinės teritorijos rytinėje dalyje yra katilinės skysto kuro ūkis, kuriame sumontuoti trys Marijampolės RK eksploatuojami antžeminiai skysto kuro rezervuarai (601, 602, 603), tačiau 2015-12-16 pakeistame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-M.3-3/2015 (toliau – Leidimas) yra nurodyti keturi skysto kuro rezervuarai (601, 602, 603, 604), iš kurių skysto kuro rezervuaras (602) yra užkonservuotas ir neeksploatuojamas. Prašome paaiškinti, kur dingio skysto kuro rezervuaras Nr. 604 ir/arba kas jį eksploatuoja, kam jis priklauso ir pan.

2. Paraiškoje pateikta informacija, kad naujai projektuojami ir statomi du nauji dujomis ir dyzelinu kūrenami vandens šildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 10 (po 15 MW), kurie atitinkamai bus pajungti į naujus taršos šaltinius Nr. 012 ir Nr. 013. Prašome patikslinti informaciją, kokia šiuo metu yra reali situacija dėl katilinės rekonstrukcijos įgyvendinimo, t. y. ar šiuo metu (t. y. Paraiškos teikimo metu) jau pastatyti ir eksploatuojami nauji vandens šildymo katilai, ar šiuo metu minėti katilai jau pajungti į naujus taršos šaltinius Nr. 012 ir Nr. 013, ar nauji vandens šildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 10 dar tik bus statomi ir pan. Taip pat prašome pateikti informaciją, ar šiuo metu jau nugriautas senas nusidėvėjęs ir nebenaudojamas vandens šildymo katilas Nr. 4.

3. Prašome Paraiškos 5 psl. pateiktoje lentelėje nurodyti katilinėje energijos gamybai naudojamų garo ir šildymo katilų, taip pat naujai statomų kurą deginančių įrenginių, šiluminius našumus/galias, MW.

4. Paraiškos 2 lentelėje „Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas“ nurodytas planuojamas kuro ir energijos suvartojimas bei kuro saugojimas iki rekonstrukcijos yra toks pat, kaip ir po rekonstrukcijos. Prašome pateikti patikslintą informaciją apie kuro ir energijos suvartojimą bei kuro saugojimą prieš rekonstrukciją ir po rekonstrukcijos.

5. Paraiškos 10 punkte prašome patikslinti pateiktą informaciją ir detalčiai aprašyti kiekvieną šiuo metu įrenginyje vykdomą ūkinę veiklą, kurios metu susidaro ir į aplinką išmetami teršalai, taip pat aprašyti visus taršos šaltinius, nurodant procesus, kada ir kokie teršalai susidaro. Taip pat prašome pateikti eksploatuojamų katilų pajungimo į taršos šaltinius schemą.

6. Paraiškoje prašome patikslinti informaciją apie gamtinių dujų ir skystojo kuro (dyzelino) deginimą naujuose vandens šildymo katiluose Nr. 4 ir Nr. 10 (t. y. ar gamtinės dujos ir skystasis kuras (dyzelinas) bus deginami vienu metu, ar atskirai). Jeigu gamtinės dujos ir skystasis kuras (dyzelinas) bus deginami vienu metu, tuomet prašome Paraiškos 11 priede „Į aplinkos orą planuojamų išmesti teršalų kiekių skaičiavimai“ pateikti ir skaičiavimus.

7. Prašome patikslinti ir pataisyti Paraiškos 13 priede pateiktą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) planą pagal pateiktas pastabas:

7.1. ŠESD stebėsenos plano A lapo 1 dalies a punkto lentelėje „Stebėsenos plano versijų sąrašas“ turi būti nuosekliai nurodyti visi ŠESD stebėsenos plano tvirtinimo eigos etapai („pateiktas kompetentingai institucijai“, „grąžintas su pastabomis“, „patvirtintas“). Patikslinkite informaciją, nurodydami trūkstamus etapus Nr.1 - Nr.4 punktuose ir atitinkamai pakoreguokite ŠESD stebėsenos plano versijos numerį B lapo 2 dalies e punkte ir tituliniam lape.

7.2. ŠESD stebėsenos plano C lapo 5 dalies c punkte nurodytas bendras veiklos pajėgumas (120,55 MW) nesutampa su 6 dalies b punkte nurodytų katilų galingumų suma (150,28 MW). Patikslinkite bendrą veiklos pajėgumą minėtuose punktuose ir atitinkamai ir C lapo 5 dalies a punkto pateiktame įrenginio ir jo veiklos aprašyme.

7.3. ŠESD stebėsenos plano C lapo 6 dalies b punkte nurodytas garo katilas Nr. 5 GM-50-14-250 (34,7 MW) nėra nurodytas Paraiškoje TIPK leidimui pakeisti.

7.4. Patvirtintoje ŠESD stebėsenos plano versijoje nurodytas vandens šildymo katilo Nr. 3 PTVM-50 galingumas (53,39 MW) nesutampa su naujoje versijoje nurodytu galingumu (42,98 MW).

7.5. ŠESD stebėsenos plano D lapo 7 dalies b punkte nenurodytos matavimo prietaisų tipinių naudojimų intervalų ribos.

7.6. Taikant 2 a lygmens tikslumo pakopą apskaičiavimo faktorių verčių nustatymui, rekomenduojame, abi ITF ir GŠV vertes naudoti iš kasmet atnaujinamos Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos (http://klimatas.gamta.lt/files/LT_NIR_20180415_final.pdf) ir šį informacijos šaltinį nurodyti ŠESD stebėsenos plano E lapo 8 dalies g.i punktuose.

7.7. ŠESD stebėsenos plano K lapo 22 dalies g punkte papildykite procedūros aprašymą, jog vadovaujantis 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 66 straipsniu, visi svarbūs duomenys yra saugojami bent 10 metų.

7.8. ŠESD stebėsenos plano K lapo 24 dalies a punkte nenurodyti ŠESD stebėsenos plano priedai (pvz.: sukėliklių diagrama, duomenų srauto valdymo diagrama, rizikos vertinimas ir kita aktuali informacija).

7.9. ŠESD stebėsenos plano K lapo 25 dalies a punkte papildykite procedūros aprašymą nurodydami, kad vadovaujantis 2018 m. gruodžio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1130 5 punktu, užtikriniate informacijos pateikimą apie visus numatomus arba jau įvykusius įrenginio pobūdžio ar veiklos lygio pokyčių pakeitimus arba jo pajėgumų išplėtimą, arba didelį pajėgumų sumažinimą.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais, 1 byla ir paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje, 1 vnt.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Vilma Lilienė, (8 706) 68039, el. p. vilma.lilienne@aaa.am.lt