



VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,

el. p. info@vilniausvsc.sam.lt, <http://vilniausvsc.sam.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

UAB „Kelprojektas“
karolina.kevelkstaite@kelprojektas.lt

2015-04-23 Nr. 12(12.30)-2-4885
Į 2015-04-09 Nr. SR15-02000

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėją – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, Kaunas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus apskritis: Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų sav.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas – Lietuvos teritorijos dalyje numatoma statyti Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio jungtį, kuri prasidės Jauniūnų dujų kompresorių stoties teritorijoje, Lipuvkos vs., Širvintų r., o baigsis ties Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos kirtimo vieta.

Planuojama dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalis Lietuvos Respublikos teritorijoje kerta 9 savivaldybes ir 21 seniūniją (A alternatyva) arba 22 seniūnijas (B alternatyva su subalternatyva). Trasos ilgis Lietuvoje ~ 165 km.

PAV ataskaitoje nagrinėjamos alternatyvos lyginamos su „nuline“ alternatyva ir tarpusavyje. Technologinės alternatyvos: dujotiekio įrengimas atviru būdu kasant tranšėją; dujotiekio įrengimas uždaru būdu (horizontalus kryptinis gręžimas arba dėklų įrengimas stūmimo gręžimo būdu). Vietos alternatyvos: galimybių studijos trasa (su 250 m pločio koridoriumi) – A alternatyva (~168 km); motyvuotu pasiūlymu parinkta trasa (su 250 m pločio koridoriumi) – B alternatyva (~165 km). PAV ataskaitoje vietos alternatyvos nagrinėjamos suskaidžius į 13 pasirinktų ruožų (atkrapų). B alternatyva nagrinėjama su 7-8' ir 13-14' subalternatyvomis. 7-8' subalternatyva – tai trasos atkrapa aplenkiant Nemuno kilpų regioninį parką. 13-14' subalternatyva – tai Širvintų rajono savivaldybės išvadoje dėl PAV programos prašoma išnagrinėti trasos koridoriaus atkrapa, įvertinant galimybę naują magistralinio dujotiekio giją tiesti mažiausiu atstumu nuo esamo magistralinio dujotiekio. Taip pat pakoreguota B alternatyvos trasa greta Lietuvos – Lenkijos sienos, siekiant kuo mažiau kirsti teritoriją, kuri Alytaus apskrities teritorijos bendrajame plane numatyta Vingrėnų geomorfologinio draustinio įsteigimui.

Planuojamo magistralinio dujotiekio priklausiniai: čiaupų aikštelės (8-12 vienetų, aikštelių kiekis tinkslinamas projekto metu), kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros (2 vienetai), katodinės apsaugos stotys (kiekis tikslinamas projekto metu), laikinas privažiavimo kelias statybos darbų metu, technologinės aikštelės statybos darbų laikotarpiui.

PAV ataskaitoje numatytos magistralinio dujotiekio apsaugos zonos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Pagal pateiktą informaciją oro taršos lygių viršijimai bei stacionarūs taršos šaltiniai nenumatomi. Triukšmo skaičiavimai atlikti CadnaA programa. Vieni iš triukšmo šaltinių yra čiaupų aikštelėse numatomos naudoti mažosios saulės-vėjo jėgainės, kurių galingumas 300-500 W.

Pagal pateiktą informaciją dujotiekio eksploatavimo metu neigiamas poveikis nenumatomas. Statybų metu, siekiant išvengti triukšmo viršijimų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkose (kurios yra arčiau kaip 54 m atstumu), ruošiant darbų zoną visų pirma bus sustumiamas dirvožemio ir grunto pylimas artimiausiai esantiems gyvenamiesiems namams arba naudojamos kitos kompensacinės priemonės, pavyzdžiui, triukšmą slopinantys tentai.

Išvada. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybės pritariame.

Direktoriaus pavaduotojas



Robertas Petraitis

Originalas nebus siunčiamas

Laura Danilevičiūtė, tel. (8 5) 264 9675, el. p. laura.danileviciute@vilniausvsc.sam.lt
Darius Karmaza, tel. (8 5) 264 9657, el. p. darius.karmaza@vilniausvsc.sam.lt

