

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.5-3/2014

[2] [3] [5] [0] [1] [4] [8] [3] [0]  
(Juridinio asmens kodas)

**AB „Kauno energija“** Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Akademija, Kauno r.  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**AB „Kauno energija“**, Raudondvario pl. 84, Kaunas, telefono Nr. (8 37) 305 622,

el. paštas [info@kaunoenergija.lt](mailto:info@kaunoenergija.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2014 m. liepos 23 d.

Pakeistas 2017 m. birželio 28 d.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai  
vertinimo departamento direktorė



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

A. V.

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	53,603
Kietosios dalelės	6493	15,300
Sieros dioksidas	1753	37,920
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Angliavandeniliai	308	24,760
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	282,466
Vanadžio pentoksidas	2023	0,016
	Iš viso:	414,065

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)  
Įrenginio pavadinimas Noreikiškių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7
Deginamo kuro rūšis - gamtinės dujos						
Katilai Nr. 1 ir Nr.2 DKVR4-13 (2,6 MW) ir LOOS 8 (8,0 MW)	001 (arba NO1)	Anglies monoksidas	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400	25,171
		Azoto oksidai	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	10,119
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	20	-
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	35	-
Deginamo kuro rūšis – medienos skiedros						
Vandens šildymo katilas VLB 4000 (4 MW + 1MW ekonomaižris)	005 (arba NO5)	Anglies monoksidas	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	205,153
		Azoto oksidai	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	35,588
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	15,200
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	34,000
Deginamo kuro rūšis – gamtinių dujų ir biodujų mišinys						
Koogeneratoriai Nr.1 ir Nr.2 (0,42 MW)	003 (arba NO3)	Azoto oksidai	250	g/s	0,27706	2,994
		Anglies monoksidas	177	g/s	0,33547	20,326
		Angliavandeniliai	308	g/s	0,54088	9,736
		Sieros dioksidas	1753	g/s	0,00411	-
Koogeneratoriai Nr.3 ir Nr.4, Nr.5 (0,63 MW)	004 (arba NO4)	Azoto oksidai	250	g/s	0,39221	4,492
		Anglies monoksidas	177	g/s	0,46090	30,489
		Angliavandeniliai	308	g/s	0,81132	14,603
		Sieros dioksidas	1753	g/s	0,00659	-

Deginamo kuro rūšis - mazutas						
Katilas Nr.1 DKVR4-13 (2,6 MW)	001 (arba NO1)	Anglies monoksidas	177	mg/Nm <sup>3</sup>	500	1,327
		Azoto oksidai	250	mg/Nm <sup>3</sup>	650	0,410
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	250	0,100
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	1700	3,920
		Vanadžio pentoksidas	2023	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,016
Skysto kuro talpykla	601	Lakūs organiniai junginiai	308	g/s	-	0,421
					Iš viso įrenginiui:	414,065

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetetingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas. Atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan., dėl kurių pasikeitė įmonės poveikis aplinkos orui, paruošti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą. Ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.340.
3.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius veikimo pasikeitimus arba išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.
4.	Išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų“ reikalavimais.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 8 priedėlis

### TARŠOS LEIDIMO NR. TL-K.5-3/2014 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti su pridedamaisiais priedais.

2017 m. birželio 28 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktoriaus įgaliota Poveikio  
aplinkai vertinimo departamento direktorė Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)  
A. V.



Justina Černienė  
(parašas)