

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.1- 8/2014

1	4	9	7	1	7	7	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Alseka“ Naujoji g. 138, Alytus

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Alseka“ Naujoji g.138, Alytus

tel.: 8-315-77341, el. paštas: info@alseka.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 27 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento

Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

Įrenginio pavadinimas: UAB „Alseka“ katilinės

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas (A)	177	2,112
Azoto oksidai (A)	250	0,129
Kietosios dalelės (A)	6493	3,019
Sieros oksidai (A)	1753	0,000023
	Iš viso:	5,260023

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas: UAB „Alseka“ katilinės

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Medinių durų gamybos katilinė	003 Katilas KWH-600 0,6 MW	Anglies monoksidas(A)	177	mg/Nm ³	-	1,576
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,096
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	1,789
		Sieros oksidai (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,000017
Medinių langų gamybos katilinė	012 Katilas KWH-600 0,6 MW	Anglies monoksidas(A)	177	mg/Nm ³	-	0,536
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,033
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	1,230
		Sieros oksidai (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,000006
Iš viso įrenginiui:						5,260023

Papildomos Taršos leidimo sąlygos UAB „Alseka“ katilinių veiklai vykdyti:

1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.

