



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Aplinkos vadyba“
info@aplinkosvadyba.lt

Aplinkos apsaugos departamentui prie AM
info@aad.am.lt

SPRENDIMAS

DĖL UAB „DOVISTA“ KATILINĖS TARŠOS LEIDIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

2018-09-27 Nr. (30.3)-A4-1891

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą patikslinti UAB „Dovista“ katilinei Karolaukio g. 10, Nendriniškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. 2018 m. birželio 4 d. išduoto taršos leidimo Nr. TL-M.3-80/2018 (toliau – Leidimas) sąlygas, nes įmonės katilinė pagal Išmetamų teršalų iš vidutinių kurų deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurų deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, 4.9. punktą identifikuojama kaip esamas kurų deginantis įrenginys, kadangi pradėjo veiklą 2018 m. gegužės 8 d. Kartu su prašymu Agentūrai pateikta informacija, pagrindžianti UAB „Dovista“ katilinės eksploatacijos pradžią. Vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 46¹ ir 47.5 bei 50 papunkčiais, Agentūra atliko Leidimo sąlygų peržiūrą ir priėmė sprendimą, kad Leidimo keisti nėra pagrindo, nes neatitinka Taisyklių 44 punkte ir Aplinkos apsaugos įstatymo 19² straipsnyje nurodytų leidimo pakeitimo sąlygų.

Atsižvelgiant į įmonės pateiktą informaciją apie katilinės eksploatacijos pradžią, Agentūra patikslina Leidimo specialiosios dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ 2 lentelę.

Šis sprendimas pridedamas prie Leidimo. Eksploatuojant įrenginį ir vykdant Leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti vadovaujama patikslintomis Leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė Leidimo dalis.

Jūs turite teisę apskusti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintos sąlygos specialiojoje dalyje „Aplinkos oro taršos valdymas“, 2 lapai.
2. Leidimo Nr. TL-M.3-80/2018 priedų sąrašas, 1 lapas.

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

Dainora Puvačiauskienė, tel.: (8 315) 56756, el. paštas: dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt

TARŠOS LEIDIMO NR. TL - M.3 - 80 /2018 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018 - 05 - 17 raštu Nr. (30.3) - A4 - 4713 priimta paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-09-**27** Nr. (30.3) - A4-**7891** sprendimas dėl UAB „Dovista“ katilinės taršos leidimo sąlygų tikslinimo.

2018 m. rugpjūčio 27 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo _____

Aplinkos apsaugos agentūros
Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

(Vardas, pavardė)
A. V.

(parašas)



SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Dovista“ katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša (iki 2029-12-31)*		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Biokuro katilas, 2,4 MW	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	47,932
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	7,652
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	1,892
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,925
Biokuro katilas, 1,35 MW	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	26,964
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	4,305
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	1,064
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,520
				Iš viso įrenginiui:		
				91,254		

*išmetamų teršalų ribinės vertės (mg/Nm³) pagal Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normas LAND 43-2013.

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša (nuo 2030-01-01)*		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Biokuro katilas 2,4 MW	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	nenormuojama	47,932
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	7,652
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	50	1,892
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	200 ⁽¹⁾	0,925
Biokuro katilas, 1,35 MW	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	nenormuojama	26,964
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	4,305
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	50	1,064
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	200 ⁽¹⁾	0,520
				Iš viso įrenginiui:		
				91,254		

*išmetamų teršalų ribinės vertės (mg/Nm³) pagal išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas.

⁽¹⁾ vertė netaikoma vien tik kietąją medieną deginantiesiems vidutiniams KDI.