

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.1-8/2014

1	6	6	4	8	9	3	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

BIOMASE KŪRENAMA KATILINĖ, Pramonės g. 9, Alytus

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB gamybinė - komercinė firma „FONAS“, Zietelos g. 3, LT- 03160 Vilnius,
tel.: 8-5-2720710, faks. 8 5 272 07 20, el. paštas: info@uabfonas.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro šios specialiosios dalys:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 3 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento

Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

Įrenginio pavadinimas: UAB gamybinė - komercinė firma „FONAS“ biomasės katilinė

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas (A)	177	80,374
Azoto oksidai (A)	250	32,311
Kietosios dalelės (A)	6493	12,799
Sieros oksidai (A)	1753	3,554
	Iš viso:	129,038

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas: UAB gamybinė - komercinė firma „FONAS“ biomasės katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
katilinė	014 Vandens šildymo katilas 12 MW	Anglies monoksidas(A)	177	mg/Nm ³	4000	80,374
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	32,311
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	400	12,799
		Sieros oksidai (A)	1753	mg/Nm ³	2000	3,554
Iš viso įrenginiui:						129,038

Papildomos Taršos leidimo sąlygos UAB gamybinė - komercinė firma „FONAS“ biomasės katilinės veiklai vykdyti:

1.Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.

2.Per metus laiko nuo išduoto taršos leidimo turi būti atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija, vadovaujantis „Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarka“ (Žin., 2008, Nr.82-3282 su vėlesniais pakeitimais).

