



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898. PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

UAB „Aplinkos projektai“

2012-08-10

Nr. (3.8)-A4-2640

UAB „Lithidro“

į 2012-07-11

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO HIDROELEKTRINĖS ĮRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros 2012-12-05 priimta atrankos išvada Nr. (2.2)-A4-1397 dėl Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos išvadoje nurodoma, kad minėtai veiklai poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) privalomas.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Lithidro“, Vilniaus g. 6, Alytus, tel. (8 652) 38 888, 8615 21 435.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės įrengimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Kudirkos Naumiesčio miestelis, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Šakių rajonas, buvusios hidroelektrinės užtvakos vietoje prie Kudirkos Naumiesčio tvenkinio, esančio ant Šešupės upės 116 km atstumu nuo žiočių.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Kudirkos Naumiesčio tvenkinys (tvenkinio kodas: 15050006) įrengtas 1933 m., rytiniame Kudirkos Naumiesčio miestelio pakraštyje ant Šešupės upės (kodas: 146010). Kudirkos Naumiesčio tvenkinys įrašytas į valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašą. Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinė (toliau – HE) buvo pastatyta 1933 m. ir ji veikė iki 1975 m. Šiuo metu tvenkinio hidrotechnikos statiniai yra blogos-avarinės būklės, tvenkinyje nužemintas vandens lygis. Užtvankos liekanos trukdo žuvų migracijai. Planuojamos veiklos vieta, esanti Kudirkos Naumiesčio miesto teritorijoje, nepatenka į Europinio ekologinio tinklo *Natura 2000* teritorijas bei nesiriboja su tokį statusą turinčiomis teritorijomis. Planuojamos veiklos vieta patenka į Kudirkos Naumiesčio miestelio istorinio centro (unikalus objekto kodas: 17093) teritoriją.

Planuojama statyti naują užtvanką, tvenkinyje pakelti vandens lygį, upės rytiniame krante pastatyti naują HE pastatą ir pašalinti buvusių hidrostatiinių liekanas. Hidrotechnikos komplekso statinius sudarys potvynio pralaida (slenkstinė betoninė gravitacinė užtvanka, privedamasis kanalas, vandens paima, HE pastatas, žuvitakis, vandens energijos slopintuvas, privažiavimo kelias ir transformatorinė pastotė. Numatomi pagrindiniai techniniai rodikliai: HE instaliuotas galingumas – 460 kW, maksimalus slėgio aukštis, 4 m, turbinų skaičius 3 vnt., elektros energijos išdirbis vidutinio vandeningumo (50% tikimybės) metais 1048 tūkst. kWh. tvenkinio normalus patvankos lygis (toliau – NPL) - 30,7 m., tvenkinio aukščiausias vandens lygis – 34,2 m., tvenkinio plotas (esant NPL) – 20,5 ha. Numatoma gaminti elektros energiją, panaudojant Šešupės upės hidroenergetinius išteklius. Hidroelektrinės elektros energijos gamybai numatoma naudoti tik tranzitinį upės nuotėkį. Statybos – montavimo darbai bus vykdomi tarp 8-18 val. ir tik šviesiu paros laiku.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šalia esančioms šio tinklo teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas - netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

UAB „LITHIDRO“ 2011 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 3 pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą. Rašte nurodyti šie nepritarimo motyvai: šiai veiklai Aplinkos apsaugos agentūra 2003-06-25 priėmė atrankos išvadą (toliau - Atranka), kad PAV neprivalomas, veiklai buvo parengtas techninis projektas, Šakių rajono savivaldybės administracija 2005-03-25 išdavė statybos leidimą; UAB „LITHIDRO“ planuoja padidinti HE galingumą nuo 220 kW iki 460 kW, nekeičiant kitų parametrų. Prašyme nurodė, kad jokių pokyčių po Aplinkos apsaugos agentūros 2003-06-25 priimtoms Atrankos dėl Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės statybos nebuvo, o elektros energijos gamybos plėtra neigiamo poveikio nedarys.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dalyvių susitikimas motyvuotų pasiūlymų ir atrankos išvados persvarstymui įvyko 2012 m. sausio 20 d. 13 val. Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje. Šio posėdžio metu atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) pritarus PAV proceso dalyviams (planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ir PAV dokumentų rengėjas) nusprendė, kad planuojamos veiklos organizatorius subjektams ir atsakingai institucijai pateiks apie planuojamą ūkinę veiklą papildomą informaciją. Posėdžio protokolas pasirašytas 2012-01-27, protokolo Nr. A7-3. UAB „Aplinkos projektai“ 2012 m. liepos 11 d. pateikė papildytą informaciją atrankai atsakingai institucijai.

8. Pastabos, pasiūlymai

Teisės aktų nustatyta tvarka rengti techninius projektus.

Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio padalinio 2011 m. birželio 8 d. raštu Nr. 13.3.M-2-67 teiktą išvadą, prieš hidroelektrinės statinių projektavimą būtina atlikti planuojamų naujų statinių statybų vietų archeologinius tyrimus ir šių tyrimų ataskaitą pateikti Kultūros paveldo departamento Marijampolės teritoriniam padaliniiui.

Su galutine atrankos išvada planuojamos veiklos užsakovas turi supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę išvadą

9.1. PAV subjektas – Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys 2012 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 13.3.M-2-67 pateikė išvadą, kad planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio Kultūros registre registruotiems, saugomiems ar skelbiamiems saugomais kultūros paveldo objektams;

9.2. PAV subjektas – Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2012-01-18 raštu Nr. 5D-107 informavo, kad atrankos išvados persvarstyme nedalyvaus;

9.3. PAV subjektas – Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2012-01-17 raštu Nr. VI-10 informavo, kad atrankos išvados persvarstyme nedalyvaus;

9.4. PAV subjektas – Šakių rajono savivaldybės administracija 2012-01-19 raštu Nr. S-153 informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;

9.5. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją;

9.6. pagal pateiktą papildytą poveikio aplinkai atrankos medžiagą planuojama veikla neigiamai neįtakos privačių žemės sklypų;

9.7. pagal pateiktą papildytą poveikio aplinkai atrankos medžiagą planuojamos ūkinės veiklos neigiamas tarpvalstybinis poveikis nenustatomas.

10. Priimta galutinė išvada

Planuojamai ūkinei veiklai – Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės įrengimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius



Raimondas Sakalauskas

T. Dunkauskienė, tel. 8 706 62033, el. p. t.dunkauskiene@aaa.am.lt

G. Sabas tel. 8 706 62020, el. p. g.sabas@aaa.am.lt

Adresatų sąrašas

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Marijampolės visuomenės sveikatos centro Šakių skyriui

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam padaliniui

Šakių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui