



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: M.K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. (8 41) 59 6414, faks. 8 7066 2000, el.p. siauliu.skyrius@aaa.am.lt,
http://gamta.lt.

UAB „AF-Consult“
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius

2015-04-30
Į 2015-04-17

Nr. (15.6)-A4-48M
Nr. 17/04/15-R1

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA

**DĖL JONIŠKIO M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PLĖTROS
PRIJUNGIANT M. SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJA, PAŠVITINIO G. 19, PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRĄ, PAŠVITINIO G. 21 IR MELIORATORIŲ KVARTALĄ
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. Informaciją atrankai pateikė: UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 2537, faks. (8 5) 210 7211 el. p. erika.arlauskaite@afconsult.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „GA Joniškis“, Jogailos g. 4, Vilnius, faks. (8 5) 266 1260, mob. (8 626) 64858, el. p. m.balctis@danpowerbaltic.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Joniškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra prijungiant M. Slančiausko progimnaziją, Pašvitinio g. 19, Pirminės sveikatos priežiūros centrą, Pašvitinio g. 21 ir Melioratorių kvartalą.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3.2. punktu – garo ar karšto vandens tiekimo vamzdynų tiesimas (kai ilgis – daugiau kaip 2 km).

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Numatoma centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra nuo Pakluonių g., Klonių g., Rasų g., (prijungiant M. Slančiausko progimnaziją, adresas Pašvitinio g. 19 ir Pirminės sveikatos priežiūros centrą, adresas Pašvitinio g. 21), Pašvitinio g., Audruvės g. iki Melioratorių kvartalo, Joniškio mieste. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, kuriame šiuo metu yra jau pastatyti ir eksploatuojami inžineriniai tinklai. Sklypas nėra suformuotas.

Pagal Joniškio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo brėžinį, planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) teritorija patenka į inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Pagal Joniškio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo brėžinį, PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, o dalis trasos, ties Rasų g. patenka į gražinamų ir gausinamų kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų teritoriją.

Arčiausiai planuojamos teritorijos esantis kultūros paveldo objektas – Joniškis (unikalus kodas 17084) yra nutolęs apie 0,33 km pietryčių kryptimi.

Arčiausiai esanti saugoma teritorija yra Satkūnų botaninis draustinis, nutolęs 5,58 km šiaurės kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos. Arčiausiai esančios Natura 2000 teritorijos: Vilkliaušio miškas esantis 5,9 km pietų kryptimi ir Gubernijos miško biosferos poligonas esantis 11 km pietvakarių kryptimi.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Nutiesus naujus šilumos tiekimo tinklus, kuriais šiluma bus tiekiama M. Slančiausko progimnazijai ir Pirminės sveikatos priežiūros centrui, kasmet planuojama tiekti apie 6868 MWh šilumos. Planuojamų nutiesti naujų šilumos tiekimo trasų bendras ilgis sieks apie 2,80 km, vamzdynų skersmuo DN100-DN150.

Tranšėjos gylis 0,7 m ir dugno plotis 0,8 m. Projekto įgyvendinimo metu bus bekanaliu būdu tiesiami pramoniniu būdu izoliuoti nauji šilumos tiekimo vamzdynai. Pagrindiniai šilumnešio (termofikacinio vandens) parametrai: paduodama 120-70 °C, grįžtama 70-40 °C.

Tose vietose, kur vamzdynai kerta gatves ar įvažiavimus į kiemus, panaudojant statybinę techniką, bus nuardoma kelio ir šaligatvių danga. Tinkama pakartotinai panaudoti šaligatvio danga bus saugiai saugoma šalia darbo vietų ir baigus darbus panaudojama dangų atstatymui. Netinkamo naudoti išardyto asfalto gabalai bus vežami perdirbti į asfalto gamybos įmonę, o dangos atstatomos paklojant naują asfalto dangą. Nauji vamzdynai bus klojami naujai t.y. nebus demontuojamos esamų vamzdynų atkarpos, todėl susidarančių atliekų kiekiai minimalūs. Nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus saugomas, o vėliau panaudojamas sklypo teritorijos paviršiaus formavimui ir apželdinimui. Statybos darbų metu numatoma, kad bus iškasta 1560 m³ grunto, iš kurio viršutinės dalies, derlingojo dirvožemio bus apie 250 m³.

Esami medžiai ir kiti želdiniai esantys šilumos tinklų apsaugos zonoje ir akivaizdžiai trukdantys darbams, bus persodinami arba iškertami. Medžiai, patenkantys į tinklų klojimo zoną, bus apsaugomi aprišant jų kamienus 2 m aukščio lentomis.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas: Sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nėra šių teritorijų artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi pranešti visuomenei apie priimtą atrankos išvadą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

6.2. Apie pranešimo paskelbimą tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą, kartu pridėdant laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Planuojamos teritorijos sprendiniai neprieštarauja Joniškio rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

7.2. Planuojama ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europinio tinklo „Natura 2000“, kitas saugomas teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje.

7.3. Numatomas statybos metu pažeisto grunto atstatymas, teritorijos apželdinimas ir sutvarkymas.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai neprieštarauja Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012-12-18 sprendimu Nr. T-228 patvirtintam Joniškio rajono šilumos ūkio specialiajam planui.

8. Priimta atrankos išvada – Joniškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtrai prijungiant M. Slančiausko progimnaziją, Pašvitinio g. 19, Pirminės sveikatos priežiūros centrą, Pašvitinio g. 21 ir Melioratorių kvartalą poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Vedėja



Virgijia Kozakienė

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ
DEPARTAMENTO ŠIAULIŲ SKYRIAUS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. RAŠTO NR. (15.6)-A4-4811
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Joniškio rajono savivaldybė

Livonijos g. 4, Joniškis,
tel. (8 426) 69 145, faks. (8 426) 69 143,
el. p. savivaldybe@joniskis.lt

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

Vilniaus g. 229, LT- 76343 Šiauliai,
tel. (8 41) 596 373; faks. (8 41) 525 475,
el. p. info@siauliuvsc.sam.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Šiaulių teritorinis padalinys

Aušros al. 15, LT- 76299 Šiauliai,
tel. (8 41) 523 664; faks. (8 41) 523 665,
el. p. siauliai@heritage.lt

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Basanavičiaus g. 89, LT- 76160 Šiauliai,
tel. (8 41) 397 900; faks. (8 41) 397 939,
el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt

Žiniai:

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai,
Tel./faks. (8 41) 503 705,
el. p. srd@srd.am.lt