

APLINKOS APSAUGOS AGENTŲ RA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL – K. 3 – 2/2014

[1][8][3][1][1][4][1][8][9]
(Juridinio asmens kodas)

Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas kieto kuro katilinėje deginant biokurą, V. prie Pravieniškio antrąjį pataisos namą, Pravieniškio II, Kaišiadoriai r.
(kaimo veiklos objekto pavadinimas, adresas)

BUAB „Izobara“, Lina g. 44, Ukmergė, tel. 8-340-60040, faks. (8 340) 60041, izobara@izobara.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimas sudaro šią (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimas sudaro 3 puslapius.

Išduotas 2014 m. spalio 30 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliudžiuvienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentel . Leidžiami išmesti aplinkos or teršalai ir j kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	1,398
Kietosios dalelės (A)	6493	0,202
Sieros dioksidas (A)	1753	0,078
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (ab c l s tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (ab c l s tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	12,569
	Iš viso:	14,247

2 lentelė. Leidžiama tarša aplinkos or. (Nustatytos išmetam teršal ribinės vertės netaikomos neprast (neatitiktini) veiklos lygmetu)

renginio pavadinimas BUAB Izobara, šilumos gamybos renginys 1,2 MW

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinis, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilin	001	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,398
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,202
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	12,569
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,078
				Iš viso renginiui:		14,247

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti
Aplinkos monitoringo programa

