

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. 4/36 / TL – K. 3 – 8/2015

[1] [5] [8] [9] [9] [6] [6] [4] [6]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių katilinė, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kaišiadorių šiluma“, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, LT-56135
tel. 8 346 54261, faks. 8 346 51139, centras@kaisiluma.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): *Aplinkos oro taršos valdymas.*
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gruodžio 31 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 4/36 (koreguotas 2009 m. gruodžio 28 d.).
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2015 m. lapkričio 10 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliudžiuvienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	14,6562
Kietosios dalelės (A)	6493	1,8990
Sieros dioksidas (A)	1753	1,6600
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	308	0,0013
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	86,8380
	Iš viso:	105,054

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Kaišiadorių šiluma“ Kaišiadorių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė. Katilai DKVR-10-13 Nr.1,2. Kuras – gamtinės dujos.	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	0,0585
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	0,1494
Katilinė. Katilai DKVR-10-13 Nr.1,2. Kuras – mazutas (rezervinis)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	0,0002
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,0014
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	0,0001
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,00006
Katilinė. Kogeneracinė jėgainė.	002	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,13567	0,4396
		Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,11697	0,3790
	003	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,13822	0,4478
		Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,11977	0,3881
Katilinė. Katilas Nr. 5 KV-R-4,65-110. Kuras – biokuras.	004	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	24,1561
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	3,8565
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,4662
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	1,4430
Katilinė. Katilas Nr.4 AK5000P10T130. Kuras – biokuras.	007	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	61,7324
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	9,8555
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	1,1913
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,4549
Elektros energijos gamyba. Dyzelinis generatorius.	008	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,01389	0,0034
		Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,12500	0,0263
		Kietosios dalelė (A)	6493	g/s	0,00694	0,0010
		Sieros dioksidas (A)	1753	g/s	0,01389	0,0024
		LOJ	308	g/s	0,00694	0,0013
				Iš viso įrenginiui:		105,054

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo vesti į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.

TARŠOS LEIDIMO Nr. 4/36 TL – K. 3 – 8/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su pridedamais dokumentais.
2. Aplinkos monitoringo programa.

2015 m. lapkričio 10 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliudžiuviene
(Vardas, pavardė)

A. V.

(parašas)