

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.6-7/2014

[1] [8] [3] [1] [1] [4] [1] [8] [9]
(Juridinio asmens kodas)

Šilumos energijos gamyba Lančiūnavos katilinėje, adresu Lančiūnavos gyv., Kėdainių rajone
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

BUAB „Izobara“, Linų g. 44, Ukmergė, tel. 8-340-60040, faks. (8 340) 60041,
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

A. V. Donata Bliudžiuvienė _____

(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	1,531
Kietosios dalelės	6493	0,914
Sieros dioksidas	1753	0,767
Anglies monoksidas	177	13,198
	Iš viso:	16,410

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas šilumos energijos gamyba Lančiūnavos katilinėje, kurią eksploatuoja BUAB „Izobara“ (šilumos gamybos įrenginys 2.0 MW)

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Deginant biokurą				
		Azoto oksidai	250	mg/Nm ³	750	0,893
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	700	0,633
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,069
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	4000	9,725
Katilinė	001	Deginant akmens anglį				
		Azoto oksidai	250	mg/Nm ³	650	0,638
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	700	0,281
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,698
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	2000	3,473
Iš viso įrenginiui:					16,410	

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška taršos leidimui gauti.
- Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.